



- LEGENDA:**
- ŚWIĄTOKÓŁY UŹY SUROWEJ
  - ŚWIĄTOKÓŁY UŹY NAPOWIETRZONEJ
  - ŚWIĄTOKÓŁY UŹY UZDATNIONEJ
  - ŚWIĄTOKÓŁY UŹY UYWÓZ ÓÓR
  - RUROCI G Z POWIETRZEM
  - ŚWIĄTOKÓŁY UŹY UPOÓU POWIETRZA
  - - - INSTALACJA PODCHLORYNY SODU PE

**LEGENDA:**

Lp.	Przebieg, opis, symbol	Szt.
1.	Zestaw aeracji DN1400	1
2.	Zestaw filtracji DN1400	4
3.	Zestaw zaworów i przepustnic	2
	WAN K 20m <sup>3</sup> /h 0,8Mpa 400dm <sup>3</sup>	
	WAN ED 14m <sup>3</sup> /h 1,0Mpa 115dm <sup>3</sup>	
4.	Skrzynia kontrolno-pomiarowa	2
5.	Wodomierz MW150 - woda surowa	1
6.	Wodomierz MW200 - woda do sieci	1
7.	Zestaw zaworów i przepustnic	3
8.	Przepustnice pneumatyczne - 4szt. DN40 (powietrze - 4szt.) DN100 (20szt.)	4+20
9.	Zestaw zaworów i przepustnic	4
10.	Zestaw zaworów i przepustnic	2
11.	Urządzenie do dozowania chloru	1
12.	Urządzenie do dozowania	1
13.	Zestaw hydroforowy ZHWR 65.40/32.4 Z.P.	1
14.	Yłwa (zestaw) do dozowania	1
15.	Zestaw zaworów i przepustnic	1
16.	Źródło wody do dozowania	1
17.	Zestaw zaworów i przepustnic	2
18.	Zestaw zaworów i przepustnic	1
19.	Rotometr + Przepustnice pneumatyczne (w komplecie na 1 filtr 1 rotometr + 3x przepustnice DN100)	4

Na czerwono elementy nowoprojektowane

Inwestor Gmina Pepowo ul. St. Nadstawek 6 63-830 Pepowo		
Jednostka projektowa Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska <b>PRIMEKO</b> 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl	Stadium <b>PW</b>	
Nazwa obiektu Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzyżanki w zakresie technologii uzdatniania i II <sup>o</sup> pompowania wody	Adres obiektu Krzyżanki, dz. nr 81/3, gm. Pepowo	
Nazwa rysunku <b>Rzut z góry - stan projektowany</b>	Data oprac. Październik 2016r.	
Projektant inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002 Sprawdzający mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PW05/06	Rys nr. <b>3</b>	