



WÓJT GMINY CHRZĄSTOWICE
ul. Dworcowa 38
46-053 Chrzastowice
tel. (+48) 774219613, faks: (+48) 774219696
www.chrzastowice.bip.net.pl e-mail: ug@chrzastowice.pl

Chrzastowice, 30.01.2024 r.

ZP.271.1.2024

Dotyczy: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrzastowicach”

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje warunek jako spełniony w przypadku gdy wykonawca wykonał modernizację boiska sportowego wraz z oświetleniem o wartości min. 1 000 000,00 zł?

Odp. Zamawiający uzna za warunek spełniony, jeśli wykonawca przedstawi zadanie polegające na budowie, przebudowie, remoncie(w tym modernizacja) obiektu zgodnego z przedmiotem zamówienia.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową z asfaltobetonu na beton jamisty bądź podbudowę elastyczną ET?

Odp. Zamawiający akceptuje

3. Proszę o potwierdzenie, że bieżnia ma być w kolorze ceglastym.

Odp. Zamawiający potwierdza

4. Proszę o udostępnienie dokładnego projektu linii bieżni. W szczególności podania promieni na łukach.

Odp. Zamawiający udostępnia podkład dwg

5. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym dokumentem wystarczającym do wprowadzenia produktu na rynek jest deklaracja zgodności z normą wystawiona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Rekomendacja lub aprobaty ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących. Obecnie

dokumentem potwierdzającym parametry trawy piłkarskiej stosuje się deklarację zgodności z normą EN 15330-1:2013.

W związku z powyższym proszę o zmianę zapisu wymagania Aprobata lub Rekomendacji ITB na zapis dopuszczający przedstawienie dokumentu równoważnego tj. deklarację zgodności z normą EN 15330-1:2013.

Odp. Dopuszcza się stosowanie trawy syntetycznej o parametrach nie gorszych niż te wskazane w normie PN-EN 15330 -1:2013

6. Prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o poniższych parametrach i dokumentach. Proponowana nawierzchnia jest trawą o zbliżonych parametrach niż wymagania przetargowe. Zwracamy uwagę, że zaproponowana trawa jest ma lepsze parametry wytrzymałościowe. Podkład poliuretanowy i lateksowy są rozwiązaniami równoważnymi. Rodzaj zastosowanego podkładu nie ma wpływu na jakość nawierzchni, gdyż podkład lateksowy lub poliuretanowy ma tylko za zadanie zabezpieczyć włókna runa przed przemieszczeniem się. Nadmieniamy, że rekomendacja lub aprobata ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała zharmonizowana norma. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących. Ponadto jedyną obowiązującą normą dla sztucznych traw jest norma europejska EN 15330-1:2013 lub polska równoważna PN-EN 15330-1:2014. Trawa syntetyczna o poniższych parametrach jest dedykowana jako nawierzchnia na boiska wielofunkcyjne. Wiele boisk wielofunkcyjnych w Polsce i Europie zostało zbudowanych z nawierzchni o takich parametrach.

Proponujemy nawierzchnie o poniższych parametrach:

- _ rodzaj nawierzchni: trawa syntetyczna polietylenowa z podkładem lateksowym
- _ wysokość włókna: min. 15 mm
- _ rodzaj włókna: proste fibrylowane , 100% polietylen
- _ dtex: min. 6600
- _ masa całkowita: min. 2100g/m²
- _ grubość włókna: min. 65 µm,
- _ ilość pęczków: min 44 000 szt/ m²,
- _ ilość włókien: min 88 000 szt / m²
- _ kolor nawierzchni: zielony,
- _ linie: wklejone w nawierzchnię ze sztucznej trawy, w kolorze białym,
- _ siła wyrywania pęczka po starzeniu min. 80N
- _ wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 100N/100mm
- _ wypełnienie: piasek kwarcowy,

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- a) raport z badań niezależnego laboratorium badającego sztuczne nawierzchnie sportowe na zgodność z normą PN-EN 15330-1 potwierdzający spełnienie wszystkich wymaganych parametrów określonych w dokumentacji, wymaga się aby wszystkie parametry potwierdzone były w jednym raporcie;
- b) badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny
- c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta
- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia

- e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię
- f) Próbkę trawy syntetycznej z metryką określającą nazwę producenta;

Powyższe zaproponowane parametry i dokumenty zapewniają, że Zamawiający otrzyma nawierzchnię jakiej oczekuje. Trawa jest zgodna z wymaganiami obowiązującymi dla sztucznych traw EN 15330-1:2013.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w dokumentach i parametrach.

Odp. Dopuszcza się.