

OZNACZENIA:
1 zasobnik wody grzewczej poj. 500l
2 zawór odcinający DN15
3 filtr wody 3/4"
4 pompa H=1,00m; Q=1.00m³/h
5 zawór zwrotny DN15
6 zawór odcinający DN25

UWAGA
przed baterią umywalki w pom. 1.06 zamontować termostatyczny zawór mieszający z zaworem zwrotnym - temp. 43°C

OZNACZENIA ARMATURY
- Zawór odcinający DN15
- Izolator przepływu zwrotnego HA DN15
- Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN15

UWAGA
przed zaworem czerpalnym zamontować izolator przepływu zwrotnego

LEGENDA
- zimna woda
- ciepła woda użytkowa
- cyrkulacja
- zawory

	Imię i nazwisko	Podpis	Branża	Nr uprawnień	Data
Projektant:	mgr inż. Szymon Ratajczak		sanitarna	WKP/0131/POOS/18	28.12.2022
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Jarych		sanitarna	WKP/0143/PWOS/17	28.12.2022

Opracowanie: Rozbudowa budynku socjalno-garażowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacją wewnętrzną na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu

Część: Projekt architektoniczno - budowlany

Lokalizacja: Luboń ul. Magazynowa
Ob. 0002 Luboń dz.ewid. 7/2

Tytuł rysunku: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY

Zamawiający: Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
ul. Czechosłowacka 27, 61-459 Poznań

Stadium: Projekt wykonawczy

Nr umowy: .....

Skala: -

Branża: Sanitarna

Rewizja: 00-PW

Nr rysunku: IS-202

Wykonawca:

PT Inwest Sp. z o.o.
ul. Przybylskiego 38, 62-020 Swarzędz
biuro@ptinwest.pl, tel: 0048 794 022 212