



LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	drut Zn/Fe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić na uchwytych dopasowanych do połaci dachu
	złącze krzyżowe 4-otworowe
	iglica kominowa h=1m 70.10 AL
	przewód odprowadzający pionowy, Fezn fi 8 na uchwytych 12.4.1 OC
	złącze kontrolne bednarka-drut
	uziom kompletny terra-grom miedziany 41.1.2T MI
	obudowa złącza kontrolnego do gruntu 50.1
	drut Zn/Fe Ø8mm, przewód odprowadzający poziomy prowadzić na uchwytych dopasowanych do połaci dachu np. 59.1 B nr. 959021 prod. ELKO-BIS
	koszulka termokurczliwa żółto-zielona przy wyjściu bedarki (25cm w betonie, 25cm ponad wyjście)

PPSTANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794  
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie				
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,				
projektant: <small>sposób nadania nazwy:</small>	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12			podpis:	
asystent:	inż. Sebastian Drajer			podpis:	
sprawdzający: <small>sposób nadania nazwy:</small>	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09			podpis:	
temat rysunku:	Instalacja odgromowa budynku - rzut dachu				
branża:	elektryczna	data:	maj 2024	stadium:	PT
				rewizja:	
				skala:	1:100
				nr rys.:	IE-11