



Zam. 45/2023/PN/MWP

Olsztyn, dnia 25.08.2023 r.

**Do wiadomości  
wszystkich uczestników  
postępowania**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. *Dostawa sterowników do stacji pomiarowo-kontrolnej do komórki organizacyjnej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy.*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy, działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), niniejszym wyjaśnia treść SWZ, odpowiadając na pytania zadane w toku postępowania.

**Pytanie nr 1:**

W związku z tym, że przedmiotem postępowania jest dostawa 30 sterowników do stacji pomiarowych, bez jakiegokolwiek usługi instalacji obiektowej, prosimy o wyjaśnienie zapisów z punktu 2.2 z rozdziału XVIII w zakresie „Czasu reakcji serwisu gwarancyjnego...”, w tym kwestii przyjazdu serwisu i podjęcia działań naprawczych. Przedmiotem zamówienia jest tylko dostawa, czyli dostarczenie sterowników do siedziby Zamawiającego, bez jakiegokolwiek instalacji czy integracji. Sterownik będzie jednym z elementów stacji pomiarowej, więc potencjalnie Dostawca sterownika może nie być kompetentny co do ingerencji w całą stację pomiarową np. sensory, układy zasilania i inne ewentualne jej elementy. Czy Zamawiający oczekuje przyjazdu i naprawy urządzeń w siedzibie Zamawiającego, czy też dopuszcza wysyłkę uszkodzonych urządzeń do serwisu Dostawcy i podjęcia czynności związanych z usunięciem usterki w ciągu 14 dni, a co za tym idzie wykreślenia pkt. 8 par.5 Załącznika nr 6 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmian w zakresie zmiany jakościowego kryterium wyboru i oceny ofert w taki sposób aby odpowiadało realiom Zamawiającego w zakresie wytworzenia i zaprojektowania unikalnego systemu składającego się z wielu komponentów służących do monitorowania wód powierzchniowych i ostrzegania o zagrożeniach. W takiej sytuacji serwis naprawy w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia, staje się niewykonalny.

Konsekwentnie do powyższego, Zamawiający dokonuje zmian w obrębie kryterium jakościowego na następujące:

**„Czas naprawy”**

*Maksymalną liczbę punktów tj. 20 otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy czas naprawy w trakcie trwania gwarancji, liczony od dnia zgłoszenia usterki, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, według reguły poniżej:*

- a) 21 dni – 0 pkt.
- b) 14 dni – 10 pkt.
- c) 10 dni – 20 pkt.

*Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty Wykonawcy, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00.*

*Oferty, w których zostanie zadeklarowany czas naprawy dłuższy niż 21 dni, zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.*

*W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje czas naprawy krótszy niż 10 dni, Zamawiający na potrzeby wyboru najkorzystniejszej oferty przyjmie, że Wykonawca zadeklarował czas naprawy wynoszący 10 dni.*

SWZ oraz Załącznik nr 2 – formularz ofertowy z uwzględnieniem zmian, stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.

W związku ze zmianą dokonaną w obrębie kryterium jakościowego, Zamawiający konsekwentnie do zamierzeń i celu projektu, zmienia treść § 5 projektowanych postanowień umowy rezygnując z serwisu zobligowanego do przyjazdu w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia i naprawy w tym miejscu.

Wobec powyższego §5 projektowanych postanowień umowy wg Załącznika nr 6 do SWZ, otrzymuje następujące brzmienie:

**„§5**

### **WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI**

- 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych.*
- 2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia napraw gwarancyjnych w okresie gwarancyjnym jak również gwarantuje bezpłatny odbiór i transport uszkodzonego przedmiotu umowy do siedziby wyznaczonego serwisu gwarancyjnego Wykonawcy a także odesłanie po naprawie do miejsca dostawy wskazanego w § 1 ust.9.*
- 3. Termin gwarancji wynosi: 5 lat od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę. Udzielona gwarancja i rękojmia za wady oznaczają, że Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wyniki szkody w mieniu Zamawiającego będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.*
- 4. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny. Serwis gwarancyjny prowadzić będzie:  
....., tel.....*
- 5. Czas naprawy serwisu wynosi maksymalnie ..... dni liczonych od dnia zgłoszenia usterki.*
- 6. Zgłoszenia usterki dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: ....., w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-16:00.*
- 7. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany - według wyboru Zamawiającego: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.*
- 8. W przypadku wystąpienia usterki podlegającej gwarancji, odbiór i transport sprzętu do siedziby wskazanego serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca wykona w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.*
- 9. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie nie dłuższym niż ..... dni roboczych od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ofercie Wykonawcy. W uzasadnionych wypadkach takich jak konieczność sprowadzenia części z zagranicy lub wysłania elementu do serwisu zewnętrznego dopuszcza się wydłużenie czasu usunięcia usterki do 30 dni roboczych. Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W przypadku konieczności odesłania przedmiotu umowy do naprawy*

*poza granice kraju, termin na usunięcie wady zostanie każdorazowo uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.*

10. *W czasie oczekiwania na usunięcie usterki którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach funkcjonalnych nie gorszych od zastępowanego sprzętu.*
11. *W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.*
12. *Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 9 terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.*
13. *W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie stronie inicjującej wykonanie ekspertyzy. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.*
14. *W przypadku ponownego wystąpienia usterki po wykonaniu dwóch napraw tego samego elementu/podzespołu, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu/podzespołu na nowy, wolny od wad w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. W tym czasie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony, jeśli Zamawiający z takim wnioskiem wystąpi. „*

Projektowane postanowienia umowy z uwzględnieniem zmian wg Załącznika nr 6 do SWZ, stanowią integralną część niniejszych wyjaśnień.

## **Pytanie nr 2:**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

W § 5 ust. 14 (po zmianach 5 ust. 12) Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego postanowienia w całości, ponieważ przedmiot umowy będzie na tyle specjalistyczny, że zlecenie ew. napraw podmiotowi trzeciemu w okresie gwarancyjnym będzie potencjalnie skrajnie niekorzystne dla Wykonawcy. Wykonawca zauważa, że Zamawiający dość istotnie zabezpiecza swoje interesy w rozdziale dot. kar umownych, co oznacza, że dodawanie zapisów dot. wykonawstwa zastępczego jest niepotrzebne.

## **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie proponowanej treści, decyzję swoją motywuje następująco.

Przedmiotem zamówienia jest element stanowiący docelowo innowacyjny system monitoringu na wybranych odcinkach akwenów, który co do zasady i założenia powinien działać w sposób ciągły zgodnie z założeniami i celem projektu którym jest zapobieganie katastrofom ekologicznym. Powyższy zapis ma wobec tego chronić interesy i zobowiązania Zamawiającego przed Wykonawcą którego głównym założeniem jest sprzedaż produktu. W przedmiotowym bowiem przypadku sprzedaż jest równie ważna jak opieka serwisowa.

Zawarcie umowy o zamówienie publiczne kończy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jednakże nie jest celem samym w sobie. Celem jest za to należyte wykonanie zamówienia publicznego, a zatem realizacja w określonym terminie i zgodnie z pozostałymi postanowieniami umowy.

Zdaniem Zamawiającego umowa oparta jest o zasadę współdziałania w zakresie realizacji umowy o zamówienie publiczne określoną w art. 431 Ustawy Pzp, Zamawiający bowiem zakłada współpracę przejawiającą się w szczególności w konieczności wzajemnego informowania się o przebiegu umowy, zgłaszaniu wątpliwości i problemów, a także szybkim reagowaniu i podejmowaniu decyzji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji zobowiązania.

Reasumując, Zamawiający postrzega współdziałanie jako między innymi obowiązek przyjęcia świadczenia, czy odbioru rzeczy przy dostawach, udzielania wskazówek, wyjaśnień oraz jako powstrzymanie się od działań, które mogłyby utrudnić wykonanie świadczenia w sposób przewidziany w umowie.

Wykonawca zaś powinien nie zaniechać obowiązku informowania Zamawiającego o pojawieniu się wszelkich trudności związanych z realizacją zamówienia publicznego, czy też udostępnianiu Zamawiającemu dokumentów związanych z wykonywanym świadczeniem.

**Pytanie nr 3:**

W §5 ust. 15 (po zmianach 5 ust. 13) Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę niniejszego postanowienia na następującą treść: W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie stronie inicjującej wykonanie ekspertyzy. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy. Wykonawca zauważa, że pozostawienie prawa wyboru Zamawiającemu paradoksalnie będzie powodowało sytuację, w której to Zamawiający w istocie zawsze będzie stroną (jedynie) uprawnioną do powołania eksperta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

**Pytanie nr 4:**

W § 7 ust. 1 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych:

- w pkt. 1.1 z 10% na 5 %
- w pkt 1.2 z 0,2% na 0,1%
- w pkt 1.3 z 0,5% na 0,3%
- w pkt. 1.5 z 0,5% na 0,3%
- w pkt. 1.6 z 0,5 na 0,3%

**Odpowiedź:**

ad. pkt. 1.1 § 7 ust. 1 - Zamawiający nie wyraża zgody.

ad. pkt 1.2 § 7 ust. 1 - Zamawiający nie wyraża zgody.

ad. pkt 1.6 § 7 ust. 1 - Zamawiający nie wyraża zgody.

W przypadku pozostałych pkt. ustępu 1, Zamawiający postanowił o zrównaniu kary umownej do poziomu 0,3% za każdy dzień w przypadku zdarzeń opisanych w pkt.1.3.-1.5. ust. 1 § 7.

**Pytanie nr 5:**

W § 7 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dodanie następującego postanowienia: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % ceny brutto określonej w §3 ust. 1.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję, decyzję swoją motywując koniecznością zabezpieczenia finansów publicznych, których jest dysponentem.

Zasada swobody umów wynikająca z kodeksu cywilnego doznaje w przypadku prawa zamówień publicznych pewnego ograniczenia, m.in. z uwagi na interesy Zamawiającego i w ocenie KIO nie powinno być powyższe, nie powinno być traktowane jako nadużycie zasady swobody umów.

**Pytanie nr 6:**

W § 9 ust. 1 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę treści następującego postanowienia:

- W pkt b) na jednokrotnego zawinonego przez Wykonawcę uchybienia terminu dostaw, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w piśmie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni - w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia;
- W pkt c) na naruszenia norm jakościowych dostarczanych produktów, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do dostarczenia prawidłowego produktu i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w piśmie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni - w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia;
- W pkt d) na zaniechania realizacji dostawy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w piśmie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni – w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia;
- W pkt e) gdy wady przedmiotu Umowy stanowią wady istotne uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy i nie zostały one usunięte przez Wykonawcę, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt 7.2. oraz po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w piśmie, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni – w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa powinna przewidywać termin, w którym Wykonawca będzie miał możliwość wyjaśnienia ew. nieprawidłowości związanych z realizacją Umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 7:**

W § 9 Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dodanie następującego postanowienia: Wykonawcy przysługuje prawo do ustąpienia od umowy, gdy Zamawiający: a) opóźnia się z uiszczeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy co najmniej o 30 dni od terminu określonego w §3 ust. 9 Umowy; b) bez uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbioru przedmiotu Umowy pomimo spełnienia przez Wykonawcę przesłanek o których mowa w §4 ust. 5 lub odmawia dokonania takiego odbioru lub odmawia podpisywania protokołów, o których mowa w § 4 ust. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia;


- Wykonawca zwraca uwagę, że w ramach równowagi Stron powinien przysługiwać Wykonawcy mechanizm, który pozwoli na odstąpienie od niniejszej Umowy, jeśli będą jakieś nieprawidłowości ze strony Zamawiającego.


**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy, motywując swoją decyzję w sposób następujący.

Ad. a) W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzenia, Zamawiający zgodnie z treścią § 3 ust. 15 po zmianach projektowanych postanowień umowy wg Załącznika nr 6 z uwzględnieniem zmian, zobowiązany będzie do zapłacenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

Ad. b) zdaniem Zamawiającego, nie ma potrzeby dodawania do treści umowy wzmianki o nieuzasadnionych przyczynach odbioru sprzętu. Z treści zapisu § 4 ust. 5 wynika swego rodzaju obligatoryjność odbioru przedmiotu umowy pod warunkiem, iż będzie on sprawny, kompletny i pozbawiony wad.

DYREKTOR INSTYTUTU  
  
dr inż. Grzegorz Dietrich  
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Adamkiewicz.....  
  
Anna Adamkiewicz  
Kierownik Działu Projektów  
i Zamówień Publicznych