



Piaseczno, dnia 23 sierpnia 2023 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA W POSTĘPOWANIU NR 15/2023 NA:

„Budowę studni głębinowych St-6, St-7 w Siedliskach (Zadanie 1), budowa studni głębinowej St-2 w Grochowej (Zadanie 2) oraz budowa studni głębinowej St-1A KB w oraz likwidacja istniejącej studni głębinowej St-1 KB w Piasecznie (Zadanie 3)”

PYTANIA I ODPOWIEDZI (3)

Pytanie nr 1

„(..) w przedmiarze robót znalazłem zapis o zamontowaniu obudowy typu "Lange". Czy to jest wymagane, czy jest w projekcie opis obudowy?”

Odpowiedź na Pytanie nr 1:

Zgodnie z pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający informuje, że wymaga wykonania studni głębinowych oraz zabezpieczenia otworu studni i wykonania prac porządkowych. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania obudowy studni.

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójcikowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Banaszewski