Dla studni o głębokości 1,8 m i mniejszej stosować pokrywę - dotyczy studni D1.





Lp.	Zestawienie elementów - studzienka kanalizacyjna grawitacyjna DN 1200 mm
7	Poręcz chwytna z pręta stalowego ocynkowanego Ø 30 mm, (montaż 10 cm pod włazem, 7 cm od ściany)
6	Stopnie złazowe z prętów stalowych o grubości Ø30 mm i długości L=30 cm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej: - długość B=30 cm - odległość od ściany L=15 cm - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25 cm - maksymalna odległość od dna lub wierzchu 50 cm
5	Właz kanałowy żeliwny betonowy z wypełnieniem pokrywy z betonu C35/45, z wentylacją, o średnicy Ø625 mm, nośność 40 t.
4	Pierścień dystansowy z betonu C45/55, W10, o średnicy Dw=625 mm; wysokość H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysokość i ilość dobrać w zależności od potrzeb).
3b	Pokrywa betonowa zbrojona C35/45, W10.
3a	Krąg betonowy C35/45, W10, zwężkowy D=1,2/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby krąg zwężkowy obrócić tak, by właz znalazł się na środku pasa jezdnego (między kołami przejeżdżającego pojazdu).
2	Kręgi betonowe o średnicy DN=1,2 m. Wysokość: H=1,0 m; 0,75 m; 0,5 m; 0,25 m (dobrać odpowiednią); z betonu C35/45, W10. Uszczelnienie połączeń między kręgami - uszczelki odporne na agresywne działanie ścieków o pH=4-12 oraz gazów H2S, NH3, CO, CO2.
1	Dno studzienki z betonu C35/45 W10 z wyprofilowaną kinetę oraz spocznikiem dla obsługi. Kineta o wysokości równej 3/4 średnicy kanału deszczowego. Średnica Dw=1,2 m. Wyposażona w fabrycznie zamontowane przejścia szczelne dla przewodów PVC

Zestawienie rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym

UWAGA!

1. Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.

2. Studnie posadowić na płycie z betonu C12/15 o grubości 20 cm i średnicy 1,8 m.

3. Rzędne góry włazów dopasować do rzędnych projektowanych nawierzchni.

4. Stopnie złazowe także w dennicy.

INWESTDROG	InwestDrog 77-400 Złotów, ul.Jarzębinowa 11 e-mail: inwestdrog1@wp.pl 509054487	Rys. nr 13
PROJEKT TECHNICZNY	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej, Romanowskiego, Słonecznej i Drzymały w Miasteczku Krajeńskim	
INWESTOR	Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie	
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat studni betonowej DN1200	skala 1:25
BRANŻA	Sanitarna	
PROJEKTANT branża sanitarna	mgr inż. Grzegorz Rodziewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0143/POOS/12	XI 2021 data: podpis
SPRAWDZAJĄCA branża sanitarna	mgr inż. Helena Rodziewicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. ądzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci ągowych i kanalizacyjnych nr ewid. WKP/0114/POOS/06	XI 2021 data: podpis