

## Wykonawcy

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **Budowa boiska do piłki nożnej w Troszynie – etap III**, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Zamawiający: Gmina Troszyn, działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2023 r. , poz. 1605 z późn. zm.) przekazuje Wykonawcom wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

#### Pytanie 1

W ogłoszonym postępowaniu Zamawiający przewiduje budowę bieżni z trawy syntetycznej o wysokości 60mm. Trawy o wysokości włókna min. 60mm to trawy dedykowane na boiska do piłki nożnej, które na bieżni nie będą spełniały swojego zadania. Bieżnia z trawy syntetycznej o wysokości 60mm nie będzie miała odpowiedniej przyczepności. W związku z tym proponujemy nawierzchnie z trawy syntetycznej krótkiej, która będzie nadawała się na bieżnie. Nawierzchnia z włókien monofilowych teksturyzowanych jest nawierzchnią, która będzie zapewniała odpowiednie warunki dedykowane na bieżnie. Proponujemy nawierzchnie z nowoczesnych włókien monofilowych (skręconych), które utrzymuje wypełnienie przed przemieszczaniem się, dzięki czemu piasek jest mniej widoczny. Podkreślamy, że na bieżni nie stosuje się traw piłkarskich, natomiast nawierzchnie takiego typu jak na boiska wielofunkcyjne tj, trawy krótkie.

- typ włókna: 100 % monofil, włókna teksturowane (skręcone)
- wysokość włókna: min. 18mm
- ciężar włókna: min. 11.500Dtex.
- grubość włókna min. 180 mikronów

- ilość pęczków: min. 22500 m<sup>2</sup>
- ilość włókien: min. 360 000/ m<sup>2</sup>
- waga włókna: min. 1100gr/m<sup>2</sup>
- ciężar całkowity nawierzchni: min. 2000gr/m<sup>2</sup>
- kolor nawierzchni: zielony
- wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją jej Producenta.

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni:

- raport na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014-02 potwierdzający minimalne parametry sztucznej trawy. Wszystkie parametry trawy muszą być potwierdzone jednym raportem
- badanie reakcji na ogień dla oferowanej trawy (trawa+ zasyp) wg normy EN 13501-1:2018 wykonane przez akredytowane laboratorium dla materiałów podłogowych klasy min. Bfl-s1 jako materiał trudno zapalny
- atest PZH
- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne)
- Raport z badań przeprowadzony przez niezależne, akredytowane i certyfikowane laboratorium potwierdzające, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 : Systemy sztucznej murawy (Tabela B.1 – Zalecenia środowiskowe
- autoryzacja producenta w oryginale proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej na dostawę i montaż wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta

Nadmieniamy, iż zaproponowane powyżej parametry i dokumenty są standardowe dla nawierzchni wielofunkcyjnej, w tym na bieżnię. Proponowana trawa będzie zapewniała lepszy komfort biegania niż nawierzchnia z trawy piłkarskiej długiej.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o dopuszczenie do przetargu trawy o w/w parametrach i dokumentach.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na zmniejszenie parametrów trawy.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.