



LEGENDA	
1	Zestaw aeracji AIC 1600 (odżelazianie)
2	Zestaw aeracji AIC1600 (odmanganianie)
3, 4, 5, 6	Zestaw filtracyjny FIC/202/1020_10 (odżelazianie)
7, 8, 9, 10	Zestaw filtracyjny FIC/202/1020_10(odmanganianie)
11	Zestaw dmuchawy OIC-97W/11kW
12, 13	Sprężarka GK4 3,0kW
14	Zestaw chloratora DDE 6-10
17	Przepływomierz DN150
18	Przepływomierz DN200
19, 20, 72, 73	Skrzynka kontrolno-pomiarowa
23	Rozdzielnia pneumatyczna RP (odżelazianie)
24	Rozdzielnia pneumatyczna RP (odmanganianie)
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33	Studnia głębinowa
74, 75	Zbiornik wody uzdatnionej
76, 77	Zawór bezpieczeństwa SYR 1/2'
78, 79, 80	Zbiornik przeciwwuderzeniowy
81	Odstojnik popłuczyn
82	Pompa zatapialna
83	Zestaw pompy płucznej TP 100-250/2/11kW
84	Zestaw hydroforowy ZH-CR/M 5.32.4/7.5kW
85	Projektowany zestaw filtracyjny I <sup>o</sup>

- woda surowa napowietrzona
- woda płuczna
- powietrze do siłowników
- woda po I stopniu
- woda po II stopniu
- woda po III stopniu
- powietrze
- popłuczyny
- podchloryn sodu
- projektowane elementy

- 11, 21, 34, 42, 48, 54, 60, 66 przepustnice z siłownikiem pneumatycznym: woda surowa DN100
- 12, 22, 35, 43, 49, 55, 61, 67 przepustnice z siłownikiem pneumatycznym: popłuczyny DN200
- 13, 23, 36, 44, 50, 56, 61, 68 przepustnice z siłownikiem pneumatycznym: spust 1 filtrat DN100
- 14, 24, 37, 45, 51, 57, 63, 69 przepustnice z siłownikiem pneumatycznym: powietrze DN100
- 15, 25, 38, 46, 52, 58, 64, 70 przepustnice z siłownikiem pneumatycznym: woda uzdatniona DN100
- 16, 26, 39, 47, 52, 58, 65, 71 przepustnice z siłownikiem pneumatycznym: woda płuczna DN200

Jednostka opracowująca: <b>MJM INŻYNIERIA Sp. z o.o.</b> ul. Wiejska 17 22-400 Zamość		Nr rys. <b>IS.15</b> Stadium: <b>PT</b>	
Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa SUW w m. Bieliniec w ramach zad. pn. Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Ulanów wraz z budową zbiornika wody uzdatnionej i rozbudową stacji SUW dz. nr 955/19 m. Bieliniec, Gmina Ulanów, powiat niżański, woj. podkarpackie		Skala: <b>b/s</b>	
Inwestor: Gmina i Miasto Ulanów ul. Rynek 5 37-410 Ulanów	Tytuł rysunku: <b>Schemat technologiczny</b>		
Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Data
PROJEKTANT: mgr inż. Jacek Marcyniuk	LUB/0067/POOS/14	instalacje sanitarne	10-2024
SPRAWDZAJĄCY inż. Adam Helas	LUB/0295/POOS/12	instalacje sanitarne	