BILANS TERENU							
		istniejąca (m2)	%	ha	projektowana (m2)	%	ha
POWIERZCHNIA TERENU:		42619,08	100%	4,26	42619,08	100%	4,26
POWIERZCHNIE UTWARDZONE		8322,02	20%	0,83	20589,13	48%	2,05
BIEŻNIA		2420,55			2660		
POWIERZCHNIE WEWNĄTRZ BIEŻNI:					2532		
	POLIURETAN 2188						
	PIASEK 66						
	MĄCZKA 278						
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PIESZE ORAZ JEZDNE		1969,66			2341,39		
	KOSTKA BETONOWA 1055,12 1431,82						
	NAWIERZCHNIE SZUTROWE 886,75 834,96						
	KAMIEŃ NATURALNY 27,79 74,61						
PARKING		135,2			1567,2		
BOISKO DO PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ		291,21			264,68		
KORTY TENISOWE ODKRYTE		2398,03			1741,63		
KORT ZADASZONY					658,14		
POLE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ					131,15		
BOISKO TRENINGOWE					7424,4		
BOISKO BIUE					67,76		
TRYBUNY BOISKO GŁÓWNU		829,59			923		
TRYBUNY BOISKO TRENINGOWE		277,78			277,78		
POWIERZCHNIA ZABUDOWY		454,26	1%	0,05	622,86	1%	0,06
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA		33842,8	79%	3,38	21407,09	50%	2,14
BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ		9711,71			7533		
BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ		6223,89					
BOISKO O NAWIERZCHNI NATURALNEJ		2346,22					
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY		0,01			0,01		

ZAKRES OPRACOWANIA=OBSZAR ODDZIAŁYWANIA (DZIAŁKA NR 31)

TRAWA NATURALNA
NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNE
PIASEK

OAQ PIESZE– ISTNIEJĄCE/NAWIERZCHNIA SZUTROWA
OAQ PIESZE– PROJEKTOWANE/NAWIERZCHNIA SZUTROWA

OAQ PIESZE– ISTNIEJĄCE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PRZEZNACZONE DO REMONTU*
OAQ PIESZE– PROJEKTOWANE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ,*
*UWAGA!! UJEDNOLICIĆ SPOSÓB ŁOŻENIA I KOLOR KOSTKI BETONOWEJ

OAQ PIESZE ISTN. BRUKOWANE O KRAJOBRAZOWYM CHARAKTERZE.
OAQ PIESZE PROJ. BRUKOWANE O KRAJOBRAZOWYM CHARAKTERZE.

OAQ JEZDNE/MIEJSCA PARKINGOWE/PROJEKTOWANE/ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ,*
OAQ JEZDNE/ISTNIEJĄCE/NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ,*
*UWAGA!! UJEDNOLICIĆ SPOSÓB ŁOŻENIA I KOLOR KOSTKI BETONOWEJ

PEKOSZWYTY H=8M
PEKOSZWYTY H=6M; OCZKO SIATKI 4,5IA4,5CM
OGRODZENIE H=1.2M

PLAC OSPODARCZY PRZEZNACZONY NA GROMADZENIE ODPADÓW W SZCZELNYCH ZBIORNIKACH

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 2.5X5M

PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3.6X5M

PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENU

FURTKA SZEROKOŚĆ 1M

WJEŚCIA DO BUDYNKÓW

SKARPY ISTNIEJĄCE

SKARPY ISTNIEJĄCE DO USUNIĘCIA

ELEMENTY USUWANE

ELEMENTY USUWANE

① BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – KOREKCJA KSZTAŁTU BOISKA, WYMIANA NAWIERZCHNI
② PROJEKTOWANE POLE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, NAWIERZCHNIA SZTUCZNA
③ KORTY TENISOWE– ZACHOWANIE OBRYSU BOISK WYMIANA NAWIERZCHNI I PIEKOSZWYTÓW
④ PROJEKTOWANA HALA TENISOWA
⑤ BIEŻNIA OKRĘŻNA CZTEROTOROWA 400 m PROMIEŃ 35 m
⑥ BIEŻNIA PROSTA SZEŚCIOTOROWA
⑦ RZUTNIA DO RZUTU OSZCZEPEM
⑧ SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE JEDNOKIERUNKOWA
⑨ SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU DWUSIEŻKOWA DWUKIERUNKOWA
⑩ RZUTNIA DO RZUTU DYSKIEM I MŁOTEM
⑪ SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
⑫ RZUTNIA DO POHNIĘCIA KULĄ Z SEKTOREM RZUTÓW NA NAWIERZCHNI Z MIĘKKI CEGLANEJ
⑬ BOISKO PIŁKARSKIE – NAWIERZCHNIA Z TRAWY NATURALNEJ

BUDYNKI PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI
① BUDYNEK GOSPODARCZY
⑫ BUDYNEK GOSPODARCZY
⑬ DAWNY BUDYNEK KAS

Opis oprav:
M1-M10, M13 - 1szt oprav:
h=8m, oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 9.6kg, Scx=0.115m2, skuteczność świetlna 147lm/W, temperatura barwowa 5700K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 149W, np CQ 72L70-757 prod. THORN lub równowazna.

M11-M12 - słup h=8m, 2szt oprawy:
h=8m - oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 9.6kg, Scx=0.115m2, skuteczność świetlna 147lm/W, temperatura barwowa 5700K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 149W, np CQ 72L70-757 prod. THORN lub równowazna.
h=8m - oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 5.7kg, Scx=0.077m2, skuteczność świetlna 138lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 28W, np CQ 12L70-740 prod. THORN lub równowazna.

D1-D6 - montaż oprav na zadaszeniu trybun.
h=8.7m, projektor LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 13.7kg, Scx=0.064m2, skuteczność świetlna 140lm/W, temperatura barwowa 5700K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 102W, np AFP M 48L70 757 prod. THORN lub równowazna.

K1-K3 - 1szt oprav:
h=6m - oprawa LED o rozsyle ulicznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 5.7kg, Scx=0.077m2, skuteczność świetlna 138lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 28W, np CQ 12L70-740 prod. THORN lub równowazna.

K4-K10 - 1szt oprav:
h=8m, projektor LED o asymetrycznym rozsyle 60stop, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 6.2kg, Scx=0.05m2, skuteczność świetlna 148lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 100000h L90B10, moc 38W, np AFP M 48L70 757 prod. THORN lub równowazna.

S1-S4 - 5szt oprav
h=18m, projektor sportowy LED o asymetrycznym rozsyle 53-67stop, (ochrona przed zanieczyszczeniem światła poprzez nie odchylanie w oprawy w pionie - asymetryczny rozsył), obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 22.4kg, Scx=0.196m2, skuteczność świetlna 124lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 50000h L80B10, moc 939W, np. Champion 2646 757 prod. THORN lub równowazna.

P1-P28 - montaż oprav pod zadaszeniem trybun.
projektor LED o asymetrycznym rozsyle asymetrycznym, obudowa odlewane ciśnieniowo aluminium, klosz hartowane płaskie szkło, stateczniik DALI, IP66, IK08, waga 4.5kg, Scx=0.082m2, skuteczność świetlna 100lm/W, temperatura barwowa 4000K, wskaźnik oddawania barw 70, trwałość 50000h L70B50, moc 80W, np SYLVEO LED M prod. SYLVANIA lub równowazna.

LEGENDA (instalacje elektryczne):
- Kabel elektroenergetyczny nN
- Telefoniczna kanalizacja kablowa z rur RHDPE
- Rura ochronna DVA110
- Telefoniczna studnia kablowa SK
- Złącze kablowe nN
- Maszt oświetleniowy h=18m
- Słup oświetleniowy, wysokość na rzucie
- Słup oświetleniowy h=6m, oprawa LED 28W IP66 IK08 3854lm
- Sieci elektryczne do likwidacji

UWAGI:
- Część podziemną słupów zabezpieczyć izolatorem R,
- w wypadku połączenia trzpieni wyjmij technicznej
- W wykopie dodatkowo ułożyć bednarkę FeZn 20x4 i połączyć ze słupami, wypadkowy uziemienia 0<5 Ohm
- Pod drogą, chodnikiem oraz na skrzyżowaniu z sieciami jak i przy zbliżeniach kabele prowadzić w rurach ochronnych typu DVK, DVR
- Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: Pyrzyce ul. Sportowa działka 31, 35 Obręb: Pyrzyce 12 Gmina: Pyrzyce – fillasto [321205_4] Powiat: 3212 Pyrzycki Województwo: 32 Zachodniopomorskie	GEOMETER Dariusz Popowicz ul. Fl. Szarego 9/11 Szczecin tel. 690 900 990 geometer@wp.pl (jednostka wykonawstwa geodezyjnego)
SKALA: 1:500 Układ współrzędnych: PUWG 2000 Układ odniesienia wysokości: Kronsztadt	Wykonano metodą: a) tachimetr, b) wektorowo skaningowo, kalibracja, digitalizacja rastra
Kierownik roboty Dariusz Popowicz upr. nr 19639	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: PODGIK.6640.855.2019 zgłoszonej w PODGIK w Pyrzycach
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje: S.169.20-09.3-2 2. ~~Danych bratnych o sieciach uzbrojenia podziemnego.~~ 3. ~~Pomiaru sytuacyjno-wysokościowego wykonanego przy użyciu tachimetru elektronicznego przez uprawnionego geodetę.~~ 4. ~~Opracowanych geodezyjnych operatów glebo-rolniczych, leśnych, wodnych.~~ ~~Inne:~~	W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: 5101202/2024 podlegające ochronie na podstawie art. 15 i art. 46 ust.4 pkt.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Na mapie do celów projektowych wykazano miejsca zgodnie z decyzją: ZUDP projekty, akcd uzbrojenia terenu: 10/12/2019 r.	Granice działek ewidencyjnych według danych: PODGIK w Pyrzycach z dnia 27.09.2019r
Informacje dodatkowe: 1. ~~[redacted]~~ zakres opracowania: 2. Decyzja zmiana/uzgodnienie: Rozporządzeniem MAiC z dnia 30.11.2016r (Dz. U. 2016 poz. 2028); 3. Mapy nie służą do, do celów projektowych w zakresie scalenia; 4. Stopień wiarygodności danych mapy do celów projektowych jest zgodny z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 01.12.2011r (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572); 5. Wszystkie budynki, obiekty budowlane podlegają wyrysowaniu zgodnie z Instrukcją techniczną geodezyjną; 6. Na wydziale nie posiadamy danych o treściach kart, które zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) zostały uznane za archiwalne i zostały przekazane do archiwum państwowego; 7. Mapa nie zgodna z rozporządzeniem (§ 7 ust.1 5) Rozporządzenia MSWiA z dnia 01.12.2011 (Dz. U. 2011 nr 263 poz. 1572) - nie nadaje się do projektowania z uwagi na brak wymaganej treści (rzędna wysokościowa); 8. Na wydziale czynności określonych w § 65 ust.4 Rozporządzenia MSWiA z dnia 01.12.2011 r (Dz. U. Nr 263 poz. 1572); 9. Udostępniamy następujące informacje o przyczynach materiałów pozyskanych na podstawie art. 15 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2020 roku r. poz. 1268 ze zm.)	Rejestracja: Powiadczam się, że niniejszy dokument został zatwierdzony w wyniku prac geodezyjnych w rozumieniu ustawy. Zakres opinii technicznej wynika z art. 12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny NARADA PYRZYCKI Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego P.5212.2020.38 Data wpływu operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu 03. 06. 2020 Podpis pracownika organu, który przyjął materiał do zasobu
Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie: 1) Pisemnej mapy uzbrojenia przesłanej aparatami elektromagnetycznymi + rzeczywiście. 2) Własnych pomiarów geodezyjnych bezpośrednich + bezpośrednich. W zakresie przebiegu sieci uzbrojenia na mapie mogą występować nieścisłości, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności badawczych pomiarowych mapy.	
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 09/11 2019r.	Dariusz Popowicz

Opracował: Dariusz Popowicz

	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
	Projektował	mgr inż. Michał Kretek	śląs/4506/PWOK/19	
PRIMTECH Szymon Kita tel: 506-340-000 www.primtech.pl	Sprawdził	mgr inż. Mariusz Szlenk	śląs/4438/PWOK/19	
	Lokalizacja	ul. Sportowa, 74-200 Pyrzyce , dz. nr .31		
	Nazwa projektu/Obiektu	MODERNIZACJA ZESPOŁU MIEJSKICH OBIEKTÓW SPORTOWYCH PRZY ULICY SPORTOWEJ W PYRZYCACH		
Inwestor: Gmina Pyrzyce, ul. Ratuszowa 1, 74-200 Pyrzyce	Nazwa rysunku	Zagospodarowanie terenu. Sieci elektryczne		
	Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr rysunku	ZT-IE01
Data: Czerwiec 2021r.	Skala:	1:500		

Kopiowanie i rozwijanie technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym udzielenia umowy na sporządzenie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia PRIMTECH Szymon Kita