
6
5
4
1
2
3
studnia rewizyjna betonowa dn1200
projektowany wodociąg dn40 +40,97
studnia rewizyjna betonowa dn1200 zmiana kierunku – 98 stopni
studnia rewizyjna PVC dn425
odejście do kiosku nr 4
projektowany wodociąg dn40 +41,12
studnia rewizyjna PVC dn425 odejście do kiosku nr 5 zmiana kierunku – 28 stopni
projektowany wodociąg dn40 +41,03
kiosk nr 6
studnia rewizyjna PVC dn425
odejście do kiosku nr 5
kiosk nr 5
studnia rewizyjna PVC dn425
odejście do kiosku nr 5
kiosk nr 4
p.p. = 30,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA PRZEWODU
SPADEK %
DŁUGOŚĆ [m]
MATERIAŁ
ODLEGŁOŚĆ
ZAGŁĘBIENIE
42,25
39,97
40,16
40,24
42,60
42,60
42,60
42,60
5,0 %
3,0 %
11,30m
PVC SN8 dn200x5,9
PVC SN8 dn160x3,7
0,00
9,80
11,30
32,40
33,60
37,00
38,80
43,80
2,28
2,56
1,76
1,53
1,19
S1
S2
S3
S4
k.6
k.5
k.4
p.p. = 30,00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU
RZĘDNA DNA PRZEWODU
SPADEK %
DŁUGOŚĆ [m]
MATERIAŁ
ODLEGŁOŚĆ
ZAGŁĘBIENIE
42,60
42,60
42,60
42,60