

W Skupie
ul. Poznańska 20
62-400 STUPCA

- OTWORY DO WYKUCIA
- SCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI20
- SCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI60
- OOCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA 20cm
- OKNA UCHYLENE WYPOSAŻONE W GÓRNY NAWIEW

OKNA UCHYLENE WYPOSAŻONE W GÓRNY NAWIEW

bez uwag:
Z uwagami:
25.07.2024
inż. Jacek Brodzki Nr upr. 739/2022
Stare Miasto, data
Zgodność projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM

1) Zgodnie pod względem wytycznych higienicznych i sanitarnych bez zastrzeżeń (zastrzeżenia: brak).
2) W zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnie bez szkodliwych.
Data: 25.07.2024
Lp. opinii: 8/10
mgr inż. Wiesław Krolak
nr upr. 67 BPI/194
WZAKRESIE BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I OGÓLNEGO BEZ SZKODLIWYCH

NR	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZ.
1	WATROCIAP	3,96	TERAKOTA
2	KŁATKA SCH.+WINDA	19,66	TERAKOTA
3	KORYTARZ	3,31	TERAKOTA
4	WC OŚLONDOSTĘPNE	4,28	TERAKOTA
5	KUCHNIA	7,62	TERAKOTA
6	ZMYWALNIA	6,11	TERAKOTA
7	SZATNIA	16,75	TERAKOTA
8	SALA	69,45	WYKŁADZINA DW.
9	ŁAZIENKA	13,68	TERAKOTA
10	POM. PORZĄDKOWE	3,37	TERAKOTA
RAZEM		148,19	

mgr inż. Wiesław Krolak
62-400 Stupca, ul. Ciesielskiego 26
Uprawniony projektant i kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Lp. Nr. 3P 250/7346/153/91

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
W RAMACH ZADANIA "MALUCH+"
UL. ARMII KRAJOWEJ 5A, 62-400 STUPCA
dz. nr 3041 obręb M. STUPCA

PROJEKTANT	mgr inż. arch. Lukasz Seyda upr. w architektonicznej nr: WP-OIA/OKK/VpB/20/2011	
PROJEKTANT BUDOWLANEJ		
PROJEKTANT ELEKTRYCZNEJ		
PROJEKTANT		
INWESTOR	GINNA MIEJSKA STUPCA	Podpis 06.2024
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA		
1:100	RZUT PARTERU	2
Skala	Nazwa rysunku	Symbol

