

OTWORY DO WYKUCIA

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI120

ŚCIANA ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI60

OCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA 20cm

N → OKNA UCHYLNE WYPOSAŻONE W GÓRNY NAWIEW

Zgodnono pod względem wymagań higieniczno i zdrowotnych bez zastrzeżeń (~~z zastrzeżeniami~~)
Uwaga wg protokołu
Data 25.07.2024
L.p. opinii 8/07
(podpis i pieczęć imienna)
mgr inż. Wanda Sowińska
rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych
nr upr. 67-BP/0184
w zakresie budownictwo przemysłowe i ogólne bez służby zdrowia
62-510 Konin, ul. Targ 12, tel. 063 243-50-07

NR	RODZAJ POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA	RODZAJ WYKOŃCZ.
1.1	KLATKA SCH.+WINDA	19,66	TERAKOTA
1.2	KORYTARZ	3,96	TERAKOTA
1.3	POKÓJ KIEROWNIKA	15,89	TERAKOTA
1.4	POKÓJ PIELĘGNIARKI/POŁ.	7,86	TERAKOTA
1.5	SZATNIA	15,00	TERAKOTA
1.6	SALA	69,46	WYKŁADZINA DYW.
1.7	ŁAZIENKA DLA DZIECI	13,68	TERAKOTA
1.8	POM. PORZĄDKOWE	6,73	TERAKOTA
	RAZEM	152,24	

sprawdzający

mgr inż. Mieczysław Królak
62-400 Słupca, ul. Czarnieckiego 26
Uprawniony projektant i kierownik budowy
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Nr GP 250/7348/U/53/91

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
inż. Jacek Brodzik Nr upr. 739/2022
Stara Miasto, dnia 29.07.2024
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
STWIERDZAM
bez uwag: z uwagami:

ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W RAMACH ZADANIA " MALUCH+"

UL. ARMII KRAJOWEJ 5A , 62–400 SŁUPCA
dz. nr 3041 obręb M. SŁUPCA

PROJEKTANT	mgr inż arch. Łukasz Seyda upr. w architektonicznej nr: WP–OIA/OKK/UpB/20/2011	
PROJEKTANT B.SANITARNEJ		
PROJEKTANT B.ELEKTRYCZNEJ		
PROJEKTANT		
	Imię i nazwisko / Nr uprawnień	Podpis
INWESTOR ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIEJSKA SŁUPCA	06.2024
		Data
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	PB
BRANŻA		
1:100	RZUT PIĘTRA	3
Skala	Nazwa rysunku	Symbol

9