



GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

SE2.271.1.3.2024.TG

Somonino, dnia 08.03.2024 r.

ZAINTERESOWANI

/wszyscy/

Dotyczy: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Topolowej w Goręczynie”

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi w/w inwestycji, Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

1. Pytanie: W związku z rozbieżnymi informacjami zawartymi w projekcie AB i projekcie technicznym a przedmiarem robót odnośnie kanału technologicznego proszę o doprecyzowanie typu/typów rur i typ studni kablowej jakie mają zostać wykorzystane przy budowie kanału technologicznego. Inne materiały są wymienione w projekcie AB i projekcie technicznym a inne w przedmiarze.

Odpowiedź: Należy przyjąć do wyceny kanał zgodnie z opisem dokumentacji projektowej, to jest: "Kanał wykonany z pojedynczej rury RPP Φ 110.[...]Studnie rewizyjne betonowe pojedyncze typu SK-1

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski