

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/77/2020

do przetargu nieograniczonego na:

czyszczenie z osadu zbiorników przepompowni ścieków wraz z wywozem i przetwarzaniem osadu powstałego podczas czyszczenia obiektów

(CPV 90640000)

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/77/2020, jak niżej:


Pytanie Wykonawcy:

Dzień dobry. Proszę o wyjaśnienie czy w tabeli (Załącznik nr 2) z Cennikiem czyszczenia zbiorników nie wkraśl się błąd - przepompownie, które trzeba czyścić 3 x miesiącu nie zostały odpowiednio przeliczone w kolumnie z sumą.

Odpowiedź Zamawiającego:

W harmonogramie czyszczenia zbiorników przepompowni ścieków zaplanowanego na 2021 rok nie ma błędu w ilości osadu wskazanego dla obiektu PŚ Zamoyskiego P16, który będzie czyszczony 3 razy w miesiącu. Każdorazowo w trakcie czyszczenia zbiornika usuwany jest osad w maksymalnej ilości 2 m³. Zatem 3-krotne jego oczyszczenie w miesiącu wygeneruje 6m³ osadu, rocznie 72m³ osadu.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/77/2020.

PREZES ZARZADU

mgr Walery Tankiewicz

