

GMINA SŁAWA
ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
NIP 4970003455 REGON 970770400

WYJAŚNIENIE 8

Dotyczy: postępowania pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sławie – etap II”, w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – I edycja, znak sprawy: TIA.271.11.2022

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

W PFU Zamawiającego czytamy:

Cyt. „Lokalizację przyłącza i przebieg trasy zgodnie z załącznikiem graficznym – planem sytuacyjnym”.

Proszę o wskazanie lokalizacji przyłącza oraz jego połączenie z istniejącą infrastrukturą - brak na planie sytuacyjnym.

Odpowiedź

Przyłącze światłowodowe będzie zrealizowane poprzez studzienkę telekomunikacyjną zlokalizowaną na ulicy Głogowskiej przy wejściu do parku w pobliżu punktu świetlnego oznaczonego numerem 15.

Pytanie 2

W PFU jednym z parametrów kamer jest „NEMA4X”

„NEMA4X” to parametr Amerykańskiego Narodowego Stowarzyszenia Producentów Aparatury Elektrycznej (National Electrical Manufacturers Association – NEMA), jej odpowiednikiem w Europie to klasa IP. Czy Zamawiający dopuszcza wykreślenie z dokumentacji standardu amerykańskiego „NEMAX4X” pozostawiając parametr europejski „IP66”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykreślenie z dokumentacji standardu „NEMAX4X”.

Nowe wymagania dla kamer w WYJAŚNIENIU nr 7

Pytanie 3

W PFU jednym z parametrów kamer jest „WiseStream II”

„WiseStream II” to nazwa własna jednego producenta kamer a dokładniej nazwa parametru standaryzującego kompresję danych. Czy Zamawiający dopuszcza użycie kamer z użyciem kompresji H. 265 lub H. 265+ ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza użycie kamer z kompresją H.265 lub H.265+

Nowe wymagania dla kamer w WYJAŚNIENIU nr 7.

BURMISTRZ
/-/ mgr Cezary Sadrakula