




# Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8  
71-116 Szczecin  
tel. 515 725 751  
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


## Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25  
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Żupańskiego 11/19

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
str.									
III	WK16								
II	WK22					K22			
I	WK19						P19		
N	WK14				COGK14	P14			
piw.									

MISTRZ KOMINIARSKI  
*Daniel Okruch*  
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.

Nie dokonano sprawdzenia lokalu Nr 27. Lokal gminny najemca bez umowy przebywa w Niemczech. Brak kontaktu ze strony zarządcy oraz właściciela mieszkania. Na chwilę obecną jedyne rozwiązanie to wyprowadzenie po elewacji dwóch przewodów wentylacyjnego z łazienki oraz spalinowego.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego

I, II – kondygnacja N – parter

str. – strych piw. – piwnica

G – podgrzewacz gazowy wody

cog – kocioł c.o. gazowy

K – kuchnia Ł – łazienka

W – wentylacja

P – piec kaflowy

K – kominek

MISTEŁ KOWALSKI  
  
Daniel Okruch  
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r