

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61

Szczecin, dnia 25.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Światowida 46/6

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania. Stwierdzono:



Istniejący gazowy podgrzewacz wody jest wyprowadzony rurą wentylacyjną tylko na poddasze budynku.

Istniejący przewód wentylacyjny kuchni z okapem mechanicznym jest wyprowadzony niezgodnie z przepisami.

W obrębie kuchni i łazienki brak przewodów kominowych. Zalecam wyprowadzenie przewodu dla kotła co.gazowego oraz przewodów dla wentylacji kuchni i łazienki przez strych ponad dach.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Upr. Nr 13003 z 20.12.1994