



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Limanowskiego 3m13

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



	1	2	3	4
str.				
IV	P ₁₉		W _{Ł19}	W _{K19}
III	P ₁₇	W _{K17}		
II	P ₁₅	W _{K15}		
I	P ₁₃	W _{K13}		
N	P ₁₁	W _{K11}		
piw.				

LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego

I, II – kondygnacja N – parter

str. – strych piw. – piwnica

K – kuchnia Ł – łazienka

W – wentylacja

P – piec kaflowy

Celem zapewnienia wentylacji łazienki i przewodu spalinowego należy wyprowadzić ponad dach po elewacji lub po klatce schodowej dwóch przewodów wentylacyjnego z łazienki oraz spalinowego (Przewody Nr 5 i 6). Wentylacja kuchni bez zmian

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

Piec kaflowy do likwidacji.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r