



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61

Szczecin, dnia 25.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Światowida 32/2

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania. Stwierdzono:



Z uwagi na brak wolnych przewodów kominowych , zalecane jest wyprowadzenie przewodu spalinowego dla kotła co gazowego oraz przewodu wentylacyjnego po elewacji szczytowej ponad dach. Alternatywnie można zastosować ogrzewanie elektryczne. W takim przypadku wentylację kuchni pozostawić bez zmian. Dla łazienki zastosować rekuperator np. HRV-100.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Ipr. Nr 13093 z 20.12.1994