



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Dubois 16/14

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
cog – kocioł c.o. gazowy
κ – kuchnia ł – łazienka
W – wentylacja

	1	2	3	4	5	6	7	8
str.								
III	GK31		WK31		P31	P31		
II	GK26				P26	P26		
I		GL21	WKWL21		P21			
N			WK14	P13	P14			
piw.								

Brak wolnych przewodów kominowych do podłączenia kotła c.o. gazowego oraz wentylacji łazienki M-14. Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód wentylacji łazienki oraz przewód spalinowy zgodnie z przepisami ponad dach po elewacji budynku.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

Piec kaflowy należy odłączyć od przewodu kominowego i usunąć.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Okruch
Upr. Nr 006 z dnia 29.05.2015 r.