

ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Krzysztof Chamryga

ul. Wł. Łokietka 20 / 12

70-256 Szczecin

tel. 727 510 710

NIP 851-193-61-61

Szczecin, dnia 25.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25

w Szczecinie

Dotyczy: ul. Jagiellońska 26/14

**Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie w/w mieszkania.
Stwierdzono:**



| lp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | m. |
|------|----|----|---|------|----|----|
| Str. | | | | | | |
| III | Wk | | | | Gk | 20 |
| II | | Wk | | Co.g | | 18 |
| I | Wk | | | | | 16 |
| N | Wk | | | | | 14 |
| Pi | | | | | | |

Wentylację łazienki m.14 można podłączyć do przewodu nr 3.

Przewód dla kotła co gazowego z łazienki wyprowadzić po elewacji ponad dach.

Istnieje również możliwość wyprowadzenia przewodów dla lokalu nr 20 przez strych ponad dach i wykorzystanie przewodu nr 5 dla podłączenia kotła co.gazowego z m.14.

MISTRZ KOMINIARSKI
Krzysztof Chamryga
Upr. nr 13003 z 20.12.1994