




Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl



Szczecin, dnia 28.01.2021r.


Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie

Dotyczy: ul. Nad Odrą 107m4

Przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych w pionie kuchni w/w mieszkania.

Stwierdzono:



LEGENDA:

1,2,.. – numer przewodu kominowego
I, II – kondygnacja N – parter
str. – strych piw. – piwnica
G – podgrzewacz gazowy wody
COG – kocioł c.o. gazowy
K – kuchnia Ł – łazienka
W – wentylacja

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r

	1	2	3	4	5	6	7	8
str.								
I	GK4	WK4	P4	P4				
N		WK2			WŁ6	COGŁ6		
piw.								

Wentylację kuchni M-4 przenieść z przewodu Nr 2 do przewodu Nr 1 po likwidacji gazowego podgrzewacza wody.

Piece kaflowe (przewody Nr 3 i 4) do likwidacji. Wykorzystanie przewodów Nr 3 i 4 w przypadku wydzielenia łazienki z części kuchni nie jest możliwe ze względu na zbyt długi odcinek poziomy przewodów. Wentylację łazienki oraz przewód spalinowy M-4 zaprojektować i wyprowadzić ponad dach zgodnie z przepisami przez strych.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOTŁIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r