



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl




Szczecin, dnia 28.01.2021r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie
Rejon Południe

Dotyczy; ul. **Piastów 59/18**



lp	1	2	3	4	5	m.
str						
III	Wk					24
II	Wk	Co		Wł	Wł	22
I	Wk		Wł			20
N	Wk					18
Pi						

1,2,... – numer przewodu kominowego piw. – piwnica
I, II,... – kondygnacja str. – strych
Co.g – kocioł c.o. gazowy N – parter
W – wentylacja wc – toaleta

Brak wolnych przewodów kominowych do podłączenia kotła c.o. gazowego oraz wentylacji łazienki M-18. Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód wentylacji łazienki oraz przewód spalinowy zgodnie z przepisami ponad dach po elewacji budynku. Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI
Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r.