



Zakład Usług Kominarskich Daniel Okruch

ul. Janusza 8
71-116 Szczecin
tel. 515 725 751
daniel@okruch.szczecin.pl




Szczecin, dnia 28.01.2021r.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25
w Szczecinie
Rejon Południe

Dotyczy; ul. **Piastów 2/30**



lp	1	2	3	4	5	m.
str.						
III	Wk					32
II	Wk					30
I	Wk		Wł	Gk		28
N		Gk			Wk	26
Pi						

Brak wolnych przewodów kominowych do podłączenia kotła c.o. gazowego oraz wentylacji łazienki M-30. Należy zaprojektować i wyprowadzić przewód wentylacji łazienki oraz przewód spalinowy zgodnie z przepisami ponad dach po elewacji budynku.

Zapewnić stały dopływ powietrza do mieszkań w ilości niezbędnej do prawidłowego działania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych.

MISTRZ KOMINIARSKI

Daniel Okruch
Upr. Nr 606 z dnia 29.05.2015 r