

Znak sprawy - 13/ZO/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 64-000 Kościan, ul. Czempińska 2

tel. 65 512 13 88, 65 512 74 20

www.wodociagi-koscian.pl,

e-mail – przetarg@wodociagi-koscian.pl

Postępowanie przeprowadzane jest przy użyciu platformy zakupowej – Open Nexus, co oznacza że na platformie zakupowej:

- 1) Zamawiający będzie publikował wszelkie dokumenty i informacje dotyczące postępowania;*
- 2) Wykonawcy będą: składać oferty i wszystkie wymagane dokumenty w postaci skanów, wносить zapytania lub prośby o wyjaśnienia kierowane do Zamawiającego oraz składać wyjaśnienia i uzupełnienia złożonej oferty na wezwanie Zamawiającego.*

Platforma zakupowa znajduje się na stronie:

<http://www.wodociagikoscian.pl/index.php/przetargi/platforma-zakupowa.html>

2. Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie utrzymania stałej sprawności oraz konserwacji i napraw stacji transformatorowych znajdujących się na:

- a) łące Racot przy lesie, 64-000 Kościan
- b) Kurza Góra ul. Leśna, 64-000 Kościan
- c) SUW ul. Jesionowa 4, 64-000 Kościan
- d) przepompowni ul. Krótka 7 (przy ul. Gostyńskiej), 64-000 Kościan
- e) Oczyszczalni Ścieków ul. Kanałowa 1, 64-000 Kościan
- f) ujęciu wody ul. Łąkowa, 64-000 Kościan

oraz linii konsumenckich SN 15 kV należących do Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o.

2. Oględziny stacji oraz linii konsumenckich mają odbywać się jeden raz w miesiącu, przez cały okres obowiązywania umowy. Wyniki comiesięcznych oględzin i wykonanych konserwacji mają być potwierdzane stosownymi protokołami tj.: z oględzin stacji transformatorowych oraz z oględzin linii napowietrznej SN.

Ponadto Wykonawca ma wykonywać comiesięczne pomiary kamerą termowizyjną w celu wykrycia luźnego połączenia prądowego.

Dodatkowo jeden raz w roku mają być wykonane pomiary uziemień stacji transformatorowych i słupów linii SN.

3. Wykonawca składający ofertę musi dysponować pogotowiem zdolnym do przybycia 24 h/dobę i wyłączenia głównego zasilania po stronie średniego napięcia przed stacjami transformatorowymi, po wcześniejszym uzgodnieniu godziny wyłączenia zasilania.

4. Do Wykonawcy należy również sprawna współpraca z energetyką zawodową ENEA Operator, w zakresie wyłączeń linii konsumenckich średniego napięcia.

5. W przypadku awarii Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jej usunięcia maksymalnie w ciągu 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowej kontroli wykonanych konserwacji przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia.

3. Termin realizacji zamówienia - 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

4. Okres gwarancji: -

5. Miejsce i termin złożenia oferty - ul. Czempirńska 2, 64-000 Kościan w terminie do 21.12. 2019 r. do godz. 10:00.

6. Termin otwarcia ofert – 21.12.2019 r. godz. 10:30.

7. Warunki płatności – przelew 30 dni

8. Kryteria oceny ofert – najniższa cena

9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami – Jacek Grajewski Tel. 601 881 824

Pytania odnośnie korzystania z platformy zakupowej i składania ofert na platformie zakupowej należy kierować do Centrum Wsparcia Klienta Open Nexus – tel. 22 101 02 02

10.Sposób przygotowania oferty – ofertę należy złożyć korzystając z formularza dostępnego na platformie zakupowej Open Nexus.

Do oferty należy dołączyć:

- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 2)
- oświadczenie potwierdzające, że wykonawca dysponuje sprzętem i technologią pozwalającą wykonywać zabiegi konserwacyjne urządzeń pod napięciem.

Prezes Zarządu /-/ Dawid Borkowski