

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania z dnia 08.01.2024r. które wpłynęły w postępowaniu na zadanie „**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bochnia**”

PYTANIE:

Dotyczy: Zadanie nr 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6555,5 m, pompowniami i zasilaniem elektrycznym w msc. Wola Nieszkowska - Pańska Rola, Zawada, Nieszkowice Wielkie, gmina Bochnia.

W SIWZ dla w/w zadania podane jest 'sieciowe przepompownie ścieków fi 1400 mm - 3 szt' lecz w przedmiarze 'PRZEDMIAR_ZADANIE 1.pdf' jest tylko 1 sztuka w pozycji nr 1.2.1.12 'Pompownia kompletna P1 DN 1500 z polietylenu (wraz z pompami i szafą sterowniczą oraz automatyką) - Analogia'. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ:

Dla zadania nr 1 w pozycji 1.2.1.12 należy zmienić obmiar z 1 sztuki na 3 sztuki, gdyż zakres tego zadania obejmuje wykonanie 3 kompletnych przepompowni ścieków co wynika z pozostałych części dokumentacji. Jeżeli Wykonawca nie zmieni obmiaru w tym zakresie, Zamawiający poprawi kosztorys ofertowy w trybie omyłki z art. 223 ust. 1.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych
mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)