


- UWAGI:
1. Metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych słupów muszą być wyposażone w zacisk do przyłączenia przewodu ochronnego
  2. Maszty zabezpieczyć elastomerem na wys. 35cm nad ziemią
  3. Proj. słupy/maszty należy uziemić.

<div>Biuro Projektów:</div> <div></div> <div>USŁUGI PROJEKTOWE</div> <div>Jan MATRAS</div> <div>33-300 Nowy Sącz</div> <div>ul. 1 Brygady 91</div> <div>tel. 16 442 - 88 - 88</div>	Nazwa zadania: Utworzenie strefy aktywności na dz. nr 4189/19, 4198/9, 4189/4, 4158/4, 4158/5, 4158/8, 4158/6 w Rabce Zdroju"	
	Adres Obiektu: OBRĘB 0001 RABKA-ZDRÓJ, dz. nr 4158/4, 4158/5, 4158/6, 4158/8, 4189/19, 4189/10	
	Inwestor: MIASTO I GMINA RABKA ZDRÓJ UL. PARKOWA 2 34-700 RABKA - ZDRÓJ	
	Skala: -	Przedmiot rysunku: WIDOK SŁUPA
Nr Rys: E05	Projektował:  mgr inż. Artur Obrzut <small>uprawnienia budowlane do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewid. MAP/0405/PBE/18</small>	Sprawdził:  mgr inż. Dawid Laskosz <small>uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń nr ewid. OPL/2080/PWBE/22</small>
Data: 10.2023r.		
Opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY		