



# G M I N A Ł U Ż N A

38-322 Łużna 634,

pow. gorlicki

woj. małopolskie

tel. 0-18 3543922,

fax 0-18 3543039

e-mail: [gmina@luzna.pl](mailto:gmina@luzna.pl)

Łużna, dnia 04 kwietnia 2024 r.

ZP.271.5.2024

## Odpowiedź na zapytanie wykonawcy dotyczące treści SWZ

Zamawiający: Gmina Łużna

REGON:491892469

NIP:738-10-22-314

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „**Budowa szatni na boisku sportowym w Łużnej – etap I**”, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt.2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. – dalej p.z.p), Zamawiający - Gmina Łużna - działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy p.z.p. zamieszcza treść pytania otrzymanego od Wykonawcy wraz z wyjaśnieniem:

### Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na ściany zewnętrzne jedynie płyt warstwowych z wełny mineralnej 80 mm i grubości blachy 0,5 mm?

Zgodnie z „Opis.ARCH.pdf” (str.2 pkt.7) obiekt powinien spełniać klasę odporności pożarowej D (ściana EI30). Konieczność zastosowania wewnątrz płyty laminowanej znacznie to utrudnia i zwiększa koszt. Ponadto płyty warstwowe z blachą o grubości 0,7 mm są droższe i trudniejsze do zakupienia, co przekłada się na wyższą cenę oferty.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ponadto informujemy, że pytanie o tożsamej treści zostało zadane w poprzednim unieważnionym postępowaniu na które została udzielona odpowiedź. Pytania i odpowiedzi z unieważnionego postępowania stanowią załącznik Nr 11 do SWZ.

*Wójt Gminy Łużna*

*mgr Mariusz Tarsa*

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania (platforma zakupowa)
2. a/a