

Nr sprawy: ZP.312.3.2024

Szczecin, 31 grudnia 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Modernizacja dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w formule „wybuduj”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) informuje, że otrzymał pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Prosimy o informacje czy roboty żelbetowe posadowienia sceny wchodzą w zakres przetargu – brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Wszystkie roboty żelbetowe związane z posadowieniem są przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy wykonanie oraz zaprojektowanie pali jest w zakresie przetargu - brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy. Zweryfikowanie/optimalizacja sposobu posadowienia pośredniego sceny oraz wykonanie robót budowlanych jest przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca ma wykonać badania geotechniczne, które pozwolą dobrać odpowiednią technologię i zoptymalizować ilość i rodzaj palowania.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z informacją w projekcie konstrukcji po stronie GW jest wykonanie badań gruntowych na potrzeby doboru pali.

Odpowiedź:

Wykonanie dodatkowych badań gruntu dla potrzeb doboru sposobu posadowienia pośredniego elementów sceny jest przedmiotem niniejszego postępowania. Należy wykonać je po uprzednim rozebraniu nawierzchni i przyległych konstrukcji.

Pytanie nr 4

Prosimy o doszczegółowienie zakresu prac opisanych w projekcie konstrukcji w przypadku odkrycia niezinventaryzowanych tuneli „Tunele należy uszczelnić w celu uniknięcia dalszego osłabienia podłoża gruntowego”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dzień przygotowania postępowania przetargowego, po wykonanych badaniach i ekspertyzach, w tym ITB, nie stwierdzono żadnych dodatkowych tuneli, a istniejące i

zinwentaryzowane należy zabezpieczyć zgodnie z częścią 1.5.2 dokumentacji projektowej. Zamawiający nie ma wiedzy czy pod ziemią mogą wystąpić jeszcze jakieś tunele.

Udzielone odpowiedzi na pytania nie skutkują wydłużeniem terminu składania ofert oraz nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

**Z upoważnienia Dyrektora Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie
Barbary Igielskiej**

/- /

Jędrzej Wijas

Miejsce publikacji:

1. https://platformazakupowa.pl/pn/zamek_szczecin
2. aa