



Wyjaśnienia treści SWZ

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320; dalej Pzp),

w dniu 16.04.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
pn.: „**Przebudowa wiaduktu tramwajowego w ciągu ul. Wojska Polskiego nad Al. Jana
Pawła II w Bydgoszczy (nr ZDMiKP: M-058) w systemie zaprojektuj i wybuduj**” Nr sprawy
NF.2531.15.2025

- I. Zgodnie z art. 284 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ,
a Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania – zestaw 2 z dnia 09.04.2025 r.

- 2.1 W celu prawidłowej wyceny proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:
Czy Zamawiający dysponuje rozjazdami nakładkowymi lub tymczasowymi i udostępni je
Wykonawcy bezpłatnie?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający jest w posiadaniu rozjazdów nakładkowych, jednakże w zakładanym terminie realizacji
ww. inwestycji nie będą one dostępne. W związku z powyższym Zamawiający nie udostępni ww.
rozjazdów.

Pytania – zestaw 3 z dnia 10.04.2025 r.

- 3.1 W pkt Dot. zapisu SWZ art. XVIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu – warunki
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania odpowiedniej zdolności zawodowej.
- 1) doświadczenia wykonawcy** – wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem
w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie obiektu mostowego o konstrukcji stalowej z płytą
ortotropową o długości min. 40 m i klasie wykonania min. EXC3.

Pytanie do treści zapisu: czy Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy polegające na
zrealizowaniu roboty budowlanej nazwanej przebudową a polegającej na rozbiórce istniejącego
obiektu i wybudowaniu nowego obiektu mostowego o konstrukcji stalowej z płytą ortotropową
o długości min. 40 m i klasie wykonania min. EXC3.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający uzna doświadczenie Wykonawcy polegające na zrealizowaniu roboty budowlanej
nazwanej przebudową a polegającej na rozbiórce istniejącego obiektu i wybudowaniu nowego obiektu
mostowego o konstrukcji stalowej z płytą ortotropową o długości min. 40 m i klasie wykonania min.
EXC3 z uwagi na fakt pełnej zgodności z zakresem przedmiotu zamówienia.

Pytania – zestaw 4 z dnia 11.04.2025 r.

- 4.1 Proszę o wyjaśnienie treści SWZ w zakresie poniższych pytań:
Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną posadowienia wiaduktu tramwajowego?
Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej posadowienia wiaduktu tramwajowego.

- 4.2 Czy Zamawiający posiada dokumentacje powykonawcze lub inwentaryzacje dotyczące istniejących sieci, tj. kanalizacja deszczowa, teletechniczna, elektryczna, które mogą posłużyć opracowaniu koncepcji przebudowy kolizji lub włączenia sieci do istniejących? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający nie posiada aktualnej inwentaryzacji sieci podziemnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych i zinwentaryzowanie sieci podziemnych. Zamawiający zwraca uwagę na wysokie ryzyko tego typu kolizji (w szczególności w obszarze fundamentowania) i potencjalnych niezgodności z opublikowaną mapą poglądową.

Pytania – zestaw 5 z dnia 14.04.2025 r.

Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania z zestawu 5 z dnia 14.04.2025 w późniejszym terminie.

Pytania – zestaw 6 z dnia 16.04.2025 r.

- 6.1 zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, w jakim czasie należy zadać pytania w postępowaniu przetargowym, aby uzyskać skuteczną odpowiedź Zamawiającego.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynęły do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom”

W niniejszym postępowaniu termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający ma obowiązek udzielić wyjaśnień upływa w dniu 22.04.2025 r.

- II. Wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
III. Wyjaśnienia treści SWZ stają się obowiązujące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem ich udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (ID 1084684)

DYREKTOR
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

16.04.2025r.

.....
(data i podpis Kierownika Zamawiającego)