



Wałbrzych, dnia 19 marca 2024 roku

WOS.272.1.20.2024

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie-Gorcach**

W związku z zapytaniem z dnia 18.03.2024 r. o następującej treści:

„W przedmiarze robót w pozycji nr 4 znajduje się monitoring, oczyszczenie, naprawy istniejącej kanalizacji deszczowej. Dokumentacja projektowa mówi jedynie o wymianie wpustów ulicznych i regulacji pionowej urządzeń podziemnych. Ponieważ opis tej pozycji jest bardzo ogólny i nieprecyzyjny a dokumentacja projektowa nie precyzuje jednoznacznie tego elementu robót, pozostawiając tym samym niedopuszczalny przez Prawo Zamówień Publicznych margines interpretacyjny, prosimy o uszczegółowienie tego elementu w sposób jednoznaczny wskazujący ilość i jakości robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji kontraktu lub wyłączenie tego elementu z zakresu zlecenia i pozostawienie go jako robót dodatkowych. Prosimy o rozważenie takiego sformułowania tej pozycji by była możliwa do wyceny jednoznacznie i szczegółowo tak samo dla każdego oferenta, nie pozostawiając marginesu na dowolność interpretacji i porównywalności złożonych ofert w postępowaniu przetargowym”,

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia:

należy przyjąć do wyceny zgodnie z pkt 4 - monitoring kanalizacji deszczowej DN 200-400 odcinek 500 mb oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej DN 200-400 - 500 mb kanału. Należy przyjąć 32 szt. studni rewizyjnych do oczyszczenia.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski