

Muszyna, dnia 22.03.2023 r.

Zp.271.6.2023

Miasto i Gmina Uzdrawiskowa Muszyna

ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy uzdrawiskowej Muszyna”

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację kto w przypadku konieczności przeprowadzenia procedury ZRID poniesie koszty odszkodowań?

**Odpowiedź nr 1:**

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. 2023 poz. 162 z późn. zm.) w przypadku przeprowadzenia procedury ZRID koszty odszkodowań ponosi zarządca drogi, który z mocy prawa staje się właścicielem nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren.

**Pytanie nr 2:**

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie informujemy, że obiekt nr 11 obecnie ma średnicę 1000 mm. Jaką średnicę należy zaprojektować?

**Odpowiedź nr 2:**

Należy zaprojektować średnica min. 800 mm. Ostateczna średnica będzie wynikała z obliczeń wykonanych do pozwolenia wodnoprawnego na etapie projektu budowlanego.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dysponuje badaniami podłoża gruntowego? Na jakiej podstawie założono w PFU grupę nośności podłoża G2? Wg PFU należy wykonać warstwy z betonu asfaltowego, natomiast w innym miejscu PFU znajduje się zapis iż projekt konstrukcji nawierzchni należy opracować zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, czy zatem nie powinien zostać przywołany „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”? Czy zamiast warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 nie powinna zostać przyjęta podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4? Uzyskanie wtórnego modułu odkształcenia na warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0,4/0,5 grubości 20 cm na podłożu G2, może nie być możliwe.

**Odpowiedź nr 3:**

Przyjęta konstrukcja odnosi się dla grupy nośności podłoża G2. Błędnie podano zapis warstwy ulepszonego podłoża- powinna być warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4  $\leq 6$  MPa gr. 18 cm.

W opracowanym programie funkcjonalno użytkowym przyjęto wstępne rozwiązania w związku, z czym dopuszcza się zmiany w zakresie ww. konstrukcji nawierzchni na etapie projektu budowlanego/technicznego/wykonawczego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w niniejszym PFU oraz po Wykonaniu badań podłoża gruntowego.

**Pytanie nr 4:**

Czy w ramach niniejszej umowy Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności na rzecz banku?

**Odpowiedź nr 4:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie cesji wierzytelności na rzecz banku w ramach niniejszego postępowania, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści SWZ oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert jak również terminu związania ofertą.

Wyjaśnienia zostaną dołączone do specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem  
dr Jan Golba  
Burmistrz MiGU Muszyna  
(podpis elektroniczny)