

TP/02/4305-0003/00001/21

Jelenia Góra, dnia 10 września 2021 r.

CREOPROJEKT Sp. z o.o.
Pl. Stanisława Staszica 4 A
50-221 Wrocław

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przy ulicach:
Okrzei, Wojska Polskiego, Plac Kościuszki

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Okrzei, Wojska Polskiego, Plac Kościuszki uzgadniamy pozytywnie przedstawiony PZT z następującymi uwagami:

1. Na etapie wykonawstwa komisijnemu odbiorowi przez upoważnionego przedstawiciela ECO Jelenia Góra sp. z o. podlega kolizja fundamentów projektowanej fontanny z istniejącym przyłączem ciepłowniczym w technologii rur preizolowanych Twin Pipe.
2. Głębokość korytowania pod nawierzchnię bezpieczną nie może przekraczać 40cm.

Z poważaniem

GŁ. SPECJALISTA
ds. Technicznych
ZASTĘPCA DYREKTORA

Rafał Ostojewski