



## SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501

www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl

BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181, REGON 810733454, KRS 0000001757

Szczecin, dnia 12.04.2022 r.

WZZ-2375-14-585-04/22

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

**Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej „ustawa Pzp” pn.: „Modernizacja serwerowni SP ZOZ MSWiA w Szczecinie w ramach Projektu e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów”.**

**Nr postępowania: 14/2022.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

#### **Pytanie nr 1**

Po dokonaniu oględzin pomieszczenia stwierdzamy, że aby dokonać osuszenia pomieszczenia metodą iniekcji należałoby usunąć szafy (serwery). Czy Zamawiający przewiduje możliwość wyniesienia szaf z pomieszczenia lub ich przesunięcie?

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na wyniesienie szaf z wyjątkiem szafy zabezpieczającej Centrale telefoniczną. Zamawiający dopuszcza przesunięcie tej szafy.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczenia?

#### **Odpowiedź nr 2:**

Nie, Zamawiający nie przewiduje wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczenia.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentu?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji zewnętrznej fundamentu w ramach odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zatem Zamawiający nie przewiduje wykonania izolacji zewnętrznej fundamentu w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie nr 4**

Czy po oczyszczeniu zmurszałego tynku Zamawiający zgodzi się zamiast tynku na zastosowanie płyty przeciw wilgociowej – Płyta cementowa FC POWERPANEL H20 FERMACELL?

#### **Odpowiedź nr 4:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie nr 5**

Ponieważ pomieszczenie jest czyste, czy należy pomalować całe, czy tylko izolowaną ścianę?

#### **Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, że należy pomalować całe pomieszczenie.

**Dyrektora  
SP ZOZ MSWiA w Szczecinie  
dr Elżbieta Kasprzak**