

Osie, dnia 28.04.2025r.

Zn. spr.: SA.270.3.2025

**Strona internetowa
Zamawiającego****ODPOWIEŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 274 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), pn: „**Budowa drogi leśnej pożarowej nr 22 o łącznej długości 1 350,63 m**”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynął w dniu 28.04.2025 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytanie:

1. Czy do wykonania dolnej i górnej warstwy podbudowy może być wykonane z kruszywa wapiennego. Jeśli nie to proszę o wskazanie rodzaju kruszywa, które powinno być użyte do wykonania podbudowy.
Ponieważ założenia SST wykluczają większość kruszyw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do stosowania kruszywa twarde takie jak granit, gąbry, melafir zastrzegając sobie odbiór próbnej partii materiału.

Z poważaniem
Dawid WARZYŃSKI
wz. nadleśniczego
podpisano elektronicznie

Sprawę prowadzi: Joanna DAMS, tel.: +48 52 33 29 503, e-mail: joanna.dams@torun.lasy.gov.pl