

**Do Wykonawców
biorących udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
**Dostawa i montaż mebli do obiektu hotelowo-gastronomicznego hotel
"Olimpijski" w Ciechanowie.**

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

Czy jako potwierdzenie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej o którym mowa w rozdziale VIII, pkt. 2 ppkt. 4 SWZ Zamawiający uzna wykonanie mebli hotelowych wykonanych na wymiar np. do akademików lub innych obiektów noclegowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia warunków doświadczenia w zakresie wykonania mebli hotelowych na wymiar, o którym mowa w rozdziale VIII, pkt. 2 ppkt. 4 SWZ w akademikach lub innych obiektach noclegowych.

Pytanie 2

Proszę o odstąpienie od wymogu klasy palności płyty meblowej dla mebli ruchomych, tj. nie przytwierdzonych na stałe do budynku, ulegających łatwemu przenoszeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klasę palności płyty nie mniejszą niż D dla mebli nie przytwierdzonych na stałe do ścian budynku takich jak:

- a) 56 biurek,
- b) 88 szafek nocnych,
- c) 22 bagażniki wolnostojące znajdujące się w pokojach 1-osobowych,
- d) 27 stołów (w tym okrągłe)

W odniesieniu do pozostałych mebli nie dopuszcza się zmiany klasy palności, ponieważ:

- a) szafa w pokoju 1- osobowym ma wymiary 60x40 i powinna być przytwierdzona do ściany z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.
- b) pozostałe szafy przylegają bezpośrednio do wieszaków, stanowiąc jeden moduł ściśle związany z panelem ściennym.

Pytanie 3

Proszę uprzejmie o informację czy Klasa palności płyty laminowanej wiórowej musi być B-s2,d0 ? Czy można zastosować płyty laminowane wiórowe o klasie palności D? Płyty o klasie palności B-s2,d0 znacząco wpłyną na łączną cenę mebli.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza klasę palności płyty nie mniejszą niż D dla mebli nie przytwierdzonych na stałe do ścian budynku takich jak:

- a) 56 biurek,
- b) 88 szafek nocnych,
- c) 22 bagażniki wolnostojące znajdujące się w pokojach 1-osobowych,
- d) 27 stołów (w tym okrągłe)

W odniesieniu do pozostałych mebli nie dopuszcza się zmiany klasy palności, ponieważ:

- a) szafa w pokoju 1- osobowym ma wymiary 60x40 i powinna być przytwierdzona do ściany z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników.
- b) pozostałe szafy przylegają bezpośrednio do wieszaków, stanowiąc jeden moduł ściśle związany z panelem ściennym.

Pytanie 4

Czy pozycja nr 4 Szafka nocna ma być o Klasie palności minimum B-s2,d0 tak jak reszta pozycji z płyty meblowej?

Odpowiedź:

Tak. Pozycja nr 4 Szafka nocna w klasie palności minimum B-s2.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie

Jerzy Omieciński
Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ciechanowie