

ZP.271.10.2024

Kartuzy, dnia 25.03.2025 r.

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp
pn.: „Remont ulicy Rajskiej w Staniszewie- etap II”.*

**WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SWZ Z DNIA 25.03.2025 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Proszę o wskazanie umiejscowienia, ilości wspomnianego w przedmiarze geosyntetyka oraz podanie jego parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję że, geowłókninę należy zastosować pod fundament kruszywowy przy wymianie przepustów na całej długości przepustu. Szerokość przyjęto 1,4m. Lokalizacja przepustów do wymiany: km 0+340 oraz km 0+695. Parametry: Geowłóknina polipropylenowa lub poliestrowa o wytrzymałości min 10x10 kN/m.

Pytanie nr 2:

Dzień dobry, czy można prosić o udostępnienie przedmiaru wraz z KNR?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu przedmiaru wraz z KNR.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: M. Szymańska,

D. Myszk