

SYMBOLE I OZNACZENIA - SAP

- centrala pożarowa
- ASD — centrala systemu zasysającego
- optyczna czujka dymu
- optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- czujka temperatury
- optyczna czujka dymu w osłonie na kanale wentylacyjnym
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- optyczna czujka dymu pod podłogą techniczną ze wskaźnikiem zadziałania
- BAOI3 — moduł 1 wyjścia / 2 wejścia
- IM4 — moduł 4 wejścia
- REL4 — moduł 4 wyjścia
- BAOIM — moduł 1 wyjścia nadzorowanego
- NAD DDB — optyczna czujka liniowa dymu
- lustro czujki liniowej
- rurki systemu zasysającego z otworami detekcyjnymi
- ZA-ZMS — zasilacz buforowy SAP
- ZAS.SAP2 — zasilacz buforowy certyfikowany SAP
- TR24V — zasilacz 230V/24V w obudowie

Oznaczenia przewodów

———	JE-H(ST)H 2x2x0,8 BdFe 180 E30 (pętle dozorowe)
– – – –	JE-H(ST)H 2x2x0,8 BdFe 180 E30 (zasilanie bez podtrzymania)
– · – · –	JE-H(ST)H 2x2x0,8 BdFe 180 E30 (zasilanie z podtrzymaniem)
– ·· – ·· –	JE-H(ST)H 4x2x0,8 BdFe 180 E30 (sieciowanie central)

RZUT POZIOMU ±0,00

1 : 100 — 07.2022

ZAŁ. NR I-6 . STAN ISTNIEJĄCY - INSTALACJA SAP

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE