ROLETY ZACIEMNIAJACE W OKNACH sterowane elektrycznie

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE STANOWISKOWE
GNIAZDA WTYK. : zmywarka, lodówka, mikrofala, czajnik elektr.–osobne zabezpieczenia
GNIAZDO WTYK: suszarka drabinowa
GNIAZDO WTYK. NAD BLATEM –2 szt.
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w ścianie, a pod blatem na ścianie

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE ISTN+PROJ.,
GNIAZDA WTYK OGÓLNE(GOSPODARCZE) 1 szt.proj. +1 szt.istn.
STEROWANIE ROLETAMI
zasilanie z tablicy 4TK1 GNIIAZDA WTYK."DATA":
6 szt.(3 zestawy stan.komp po 2 szt. gniazd.)
1 szt dla WIFI (gniazdo nasufitowe)
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

EKRAN ZWIJALNY pod sufitem
sterowanie elektryczne

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE ISTN+PROJ.,
GNIAZDA DLA OŚWIETLENIA GABLOT –2szt.,
GNIAZDA WTYK OGÓLNE(GOSPODARCZE) 2 szt.,
STEROWANIE ROLETAMI
zasilanie z tablicy 4TK1 GNIIAZDA WTYK"DATA":
4 szt.(2 stan. komp.),
1szt.–podłaczenie monitora,
1 szt dla WIFI (gniazdo nasufitowe)
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

1.36d
POKÓJ CISZY
2–3 OSOBY GOŚĆ.
~27m2
500 lx

EKRAN

ANEKS KUCHENNY

OBRYS STACJI TRAFO

1.36c
SALA GŁÓWNA
26 osób
~150m2
500 lx

DRUKARKA SIECIOWA

ROLETY ZACIEMNIAJACE W OKNACH
sterowane elektrycznie

1.36a
POKÓJ DYREKTORA
1 osoba +2 gość
~38m2
500 lx

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE ISTN+PROJ.,
GNIAZDA DLA OŚWIETLENIA GABLOT –2szt.,
GNIAZDA WTYK OGÓLNE(GOSPODARCZE) 5 szt.,
STEROWANIE EKRANEM
ZASILANIE KURTYNY POWIETRZNEJ NAD DRZWIAMI
DZWONEK PRZY DRZWIACH
KONTROLA DOSTĘPU
zasilanie z tablicy 4TK1:
GNIIAZDA WTYK."DATA":
16 szt.(2 floorboxy po 8 gn.wtyk.),
1szt.–podłaczenie rzutnika (gniazdo nasufitowe)
1 szt dla WIFI (gniazdo nasufitowe)
1 szt. dla podłaczenia drukarki
zasilanie szafki okablowania strukturalnego
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach, w kanałach kablowych–do floorboxów

OPRAWY AWARYJNE –2szt.
HP25+G(b.l.)

PROJ. PRZEJŚCIA KABLOWE ELEKTR Z ISTN SZACHTU ZABEPIECZYĆ POŻAROWO DO EI120

TABLICA 4TK1 DO ROZBUDOWY –
PODŁACZENIE GNIAZD KOMP. "DATA"

REI60

ZASILANIE EKSPANDERA SSWiN

WEJŚCIE GŁÓWNE

REI120

1.36b
POKÓJ BIUROWY BADACZY
max.8 osób
~37.0m2
500 lx

100 lx
OPRAWY AWARYJNE –2szt.

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE ISTN+PROJ.,
GNIAZDA WTYK OGÓLNE(GOSP.) 2szt.proj.+1szt.istn
zasilanie z tablicy 4TK1:
GNIIAZDA WTYK."DATA":
16 szt.(2 floorboxy po 8 gn.wtyk.),
1 szt dla WIFI (gniazdo nasufitowe)
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach, w kanałach kablowych–do floorboxów

RS1.17

1.38
TOALETA NSP
~6.5m2
200 lx

1.40B

1.40A

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE PROJ.(oprawy do przeniesienia z istn.toalety)
GNIAZDO.WTYK –suszarka drabinowa
GNIAZDA WTYK OGÓLNE SZCZELNE 1 szt.
zasilanie zasilacza NSP
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w ścianach

1.37
POM.GOSPODARCZE
~33.5m2
500 lx

RS1.18

TABLICA TB–2 DO PRZENIESIENIA i PRZEBUDOWY
wlz. do TABLICY b.z.

zasilanie z tablicy TB–2:
OŚWIETLENIE ISTN+PROJ.,
GNIAZDA WTYK OGÓLNE(GOSPODARCZE) 2 szt.proj.+ 2 szt. istn z przeniesienia
zasilanie z tablicy 4TK1:
ZASILANIE SZAFY DYSTRYBUCYJNEJ LPD
PROWADZENIE PRZEWODÓW –w korytkach istn i proj. pod stropem, w listwach na ścianach

TABLICA RS1.18 DO PRZENIESIENIA NA ŚCIANĘ

ZAKRES OPRACOWANIA
ISTN.ŚCIANA POŻAROWA REI120 MIN.
ISTN.ŚCIANA POŻAROWA REI60 MIN.
ISTN.GNIAZDA WTYKOWE
ISTN.ROZDZIELNICE
ISTN.TABLICA ELEKTR.
FB PROJ.FLOORBOXY 10 MODUŁOWE / 8 gn."DATA"+4 gn.RJ45
PROJ.KANAŁY KABLOWE W POSADZCE

ZAŁ. NR 3. ZAKRES ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

RZUT POZIOMU ±0,00
1 : 100 08.2022

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE