1.36	KAWIARNIA	260.46 m2	PI/01
1.37	ZAPLECZE KAWIARNI	27.84 m2	PG/02
1.38.A	SZATNIA PRACOWNIKÓW	6.31 m2	PI/01
1.38.B	WC PRACOWNIKÓW	5.07 m2	PG/02
1.39	MAGAZYN BUTLI Z GAZEM GAŚNICZYM	20.00 m2	PZ/06
1.40.A	WC MĘSKI	5.56 m2	PG/02
1.40.B	WC DAMSKI	5.74 m2	PG/02

LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie
- instalacja centralnego ogrzewania – powrót
- instalacja centralnego ogrzewania – powrót
- instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie

GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2/1800
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2-3000
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2-3000
PRZEWODY PROWADZONE W POSADZCE POMIESZCZENIA
2x Cu15
11a CO
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2-3000
PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2/3000
2xDN20
12a CO
2x Cu18
prowadzone po ścianie jeden nad drugim dół najniższego
1 CO
+3,34
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2-3000
+3,12
2x Cu15
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ2-3000
+20°
12660 W
2x Cu15
2xDN20
740 W
+20°
GRZEJNIK PODŁOGOWY GEA SKQ4-3000
PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
2x Cu15
+3,35
12b CO
2xDN20
1600 W
2xDN25
+3,33
+3,32
2xDN32
PRZEWODY PROWADZONE W POSADZCE POMIESZCZENIA
WEJŚCIE GŁÓWNE
12 CO
+3,27
3b
GRZEJNIK ZAMONTOWANY K.22/600/1200
GRZEJNIK – SKQ4-3600
2xDN25
PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
760 W
GRZEJNIK wg p.w.b VK.22/600/400
REWIZJA "A"
WEJŚCIE EWAKUACYJNE
2x Cu15
12c CO
GRZEJNIK wg p.w.b VK.22/600/400
7
GRZEJNIK wg p.p. K.22/600/880
2x Cu15
+3,25
+3,23
600 W
PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
2xDN15
1020 W
540 W
PROJEKTOWANE PRZEWODY PROWADZONE W POSADZCE POMIESZCZENIA
140 W
2xDN15
+3,22
190 W
GRZEJNIK– K.22/600/800
420 W
370 W
GRZEJNIK wg p.p. K.22/600/400
PRZEWODY PROWADZONE POD STROPEM POMIESZCZENIA
2xDN15

RZUT POZIOMU ±0,00
1 : 100
07.2022

ZAŁ. NR I-2 . STAN ISTNIEJĄCY - INSTALACJE CO

VANELLUS
BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE