



Opis:

- Rozdzielnice należy wykonać jako podtyrkowe (p/t), drzwi płaskie, pełne (nietransparentne) z możliwością zainstalowania zamków patentowych;
 - klasy ochronności minimum: IP20, IK04;
 - przystosowane do montażu aparatury modułowej na szynach TH35 minimum: 144 moduły;
 - w rozdzielnicy należy pozostawić minimum 20% miejsc rezerwy.
- Układ sieci odbiorczej TN-S**
- Dodatkowa ochrona przeciwpiorazeniowa**
- samoczynne wyłączanie zasilania**

uwaga! z obwodów oświetleniowych zasilic wentylatory karnalowe w WC i innych wskazanych pomieszczeniach złączenie wentylatorów poprzez wyłącznik oświetlenia,

AMS PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ SYWULA

TEMAT: ROZBUDOWA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. DR J. BILKIEWICZA W GDANSKU "BUDOWA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA ODDZIAŁ Y POBYTU DZIENNEGO DLA DOROSŁYCH ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY

LOKALIZACJA: 80-282 GDANSK

UL. SREBRNIKI 17, DZIAŁKA NR 116/11, OBRĘB 39 W GDANSKU

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W GDANSKU

80-282 GDANSK, UL. SREBRNIKI 17

BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA RYSUNKU:

ROZDZIELNIE KONDYGNACYJNE - SCHEMATY

Projektant inż Tomasz Gajewski upr. WAM/0059/PWOE/03

PODPIS:

Sprawdzający: mgr inż Arkadiusz Święcicki

upr. nr WAM/0027/PWOE/18

SKALA 1:100

DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEŃ 2023

NR RYS. E12