

Znak sprawy: ZEUK.261.1.2025

ZAMAWIAJĄCY:
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec
tel./fax +48 68 384 80 80
E-MAIL: zeuk@siedlec.pl
NIP 9231665135
REGON 301066285
www.zeuk.pl

Siedlec, 24.02.2025 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo wraz z kolektorem tłocznym Zakrzewo-Belęcin połączona z przebudową odcinka sieci wodociągowej, budowa wodociągu Godziszewo-Chobienice” w ramach operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zakrzewo wraz z kolektorem tłocznym Zakrzewo-Belęcin połączona z przebudową odcinka sieci wodociągowej, budowa wodociągu Godziszewo-Chobienice oraz zakup sprężarki na SUW w Tuchorzy”

Odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ

Działając na podstawie pkt 2 Rozdziału XVII SWZ Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie:

Ze względu na mały przełot 12mm zaprojektowane pompy nie mogą być stosowane w przepompowniach ścieków sanitarnych/bytowych. Mały przełot przez pompę będzie powodował problemy z zapychaniem się wirników pomp a co za tym idzie częste przestoje w pracy przepompowni i konieczność czyszczenia wirników przez obsługę. Prosimy o zmianę typu pompy by zapobiec późniejszym problemom na pompy o przełocie 80mm. Zbiornik:

Ze względów eksploatacyjnych sugerujemy zmianę średnicy zbiornika na D1500, umożliwi to obsłudze przepompowni swobodniejszy dostęp do elementów wyposażenia przepompowni.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany typu pomp z uwagi na swobodny przełot 80mm w celu zapobiegnięcia późniejszym problemom z zapychaniem się wirników pomp – charakterystyka w załączeniu. Średnica została zmieniona przy nowym doborze pomp na D1500.

Pytanie:

W przedmiarach robót brakuje pozycji dotyczących montażu studni czyszczakowych i studni odpowietrzająco-napowietrzających przy budowie kanalizacji ciśnieniowej, a także pozycji

dotyczącej frezowania i cięcia nawierzchni asfaltowej. Prosiłbym o wyjaśnienie braku pozycji lub załączenie uzupełnionego przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany przedmiaru, z uwagi na pominięcie części robót, które wynikają z projektu a przez omyłkę nie zostały uwzględnione w przedmiarze – zmieniony przedmiar w załączeniu. Roboty drogowe są uwzględnione w Dziale 7 oraz 15 Przedmiaru robót.

Pytanie:

Czy zamawiający posiada badania geologiczne?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający działając na podstawie pkt 2 Rozdziału XVII SWZ przedłuża termin składania ofert, tj.:

Pkt 1 w Rozdziale X otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/1045781/0/0/0/1> do dnia **07.02.2025 r. do godz. 12.00.**”

Pkt 3 w Rozdziale X otrzymuje brzmienie:

„3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **07.02.2025 r. o godz. 12.15.**”