

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 15.04.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2712.2.2024.PM**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 4
Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 12:

W przekazanej dokumentacji - Projekt zagospodarowania terenu - Przebudowa placu zabaw, punkt 5.1.Zabezpieczenie pomników przyrody, na str.7 znajduje się następujący zapis dotyczący ogrodzenia trwałego:

„Zaplanowano trwałe ogrodzenie w Strefy Ochronnej Drzew uniemożliwiające wjazd w SOD . Ogrodzenie ochronne SOD powinno być pełne o wys . min. 2,0m , co uniemożliwi zmianę jego lokalizacji lub wjazd w strefę ochronną. Należy zapewnić ogrodzenie o konstrukcji punktowej z zastosowaniem dostępnych materiałów takich jak stal drewno itp. . ogrodzenie wg rys A02-Zabezpieczenie pomników przyrody. „Natomiast w Przedmiarze Robót, Przebudowa placu zabaw znajduje się opis pozycji dotyczący ogrodzenia tymczasowego: "Roboty budowlane

Punkt 1. ogrodzenie tymczasowe ażurowe drewniane na słupkach drewnianych - budowa 2,00 [34,00+26,85+7,60+3,00+12,80+6,00+6,50+2,10+4,80+4,00+19,45].

Punkt 2. Ogrodzenie tymczasowe - rozebranie."

Pytanie : Czy należy wykonać ogrodzenie tymczasowe ażurowe i je rozebrać, a następnie w tym miejscu wykonać ogrodzenie trwałe ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ogrodzenie, o którym jest mowa, ma stanowić jedynie zabezpieczenie pomników przyrody na czas realizacji robót budowlanych. Po zakończeniu ogrodzenie należy zdemontować. nie jest przewidziane żadne docelowe ogrodzenie pomników przyrody.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i modyfikacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na ustalone terminy postępowania.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Paweł Mężyk