



Dopuszczalne obciążenie 10A na łańcuch



Terminator linii DMX




Oprawa RGB+W 4000K
0,17 A, 38 W, 230 VAC



Pilot - kontroler DMX



Przewód łączący DMX



BOX startowy linii z konektorami

Zasilanie opraw i magistralę DMX wykonać przy użyciu przewodu hybrydowego LP0217 - 3G1,5 + DMX 1x(2x0,25) OFC
Złączki pomiędzy elementami winny zapewniać szczelność połączenia przewodu hybrydowego DMX

Jednostka projektowa:

MONUMENTUM Sp. z o.o.
UL. TARNOBŹSKA 2/2
53-404 WROCŁAW
NIP 894 313 10 91
REGON 241691664
TELEFON +48 71 368 45 36
MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

img_1C3AD4D0_1C3AD4D0.png

Opracowanie:

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 41/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
TELEFON 660712264
MAIL biuro.logorytm@gmail.pl

logo
rytm

Branża konstrukcyjna

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul. Jasna 24
44-178 Przysówice

Branża sanitarna

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE GRAF
Grzegorz Głodzik
ul. Szpitalna 19D
44-194 Knurów.

Branża elektryczna

PUH STANISŁAW HAŁGAS
ul. Piastów
9/174
40-866 Katowice

Investor

GMINA BŁONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BŁONIE

Projekt

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Faza projektu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

Skala

%

Branża

ELEKTRYCZNA

IE

Data

03.2024

Zespół projektowy

PROJEKTANT:
mgr inż. Janusz Kraszyna
Nr upr.: 53/89

mgr inż. Stanisław Hałgas

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Jadwiga Kraszyna
Nr upr.: 531/89

Rysunek

OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE TĘŻNI-
ROZWIINIĘCIE SYSTEMU DMX

Numer

PBW/67IE/007