



Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Miasta Ząbki.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Wnosimy o zmianę terminu zakończenia prac na 31.10.2024r.

A. część 1: Boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) wraz z zapleczem kontenerowym - do dnia **31.10.2024 r.**

B. część 2: Boisko do piłki nożnej (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) wraz z zapleczem kontenerowym - do dnia **31.10.2024 r.**

Odpowiedź:

Termin otwarcia ofert zaplanowany jest na dzień 28.06.2024 r. Zamawiający przewiduje, że procedura wyłonienia wykonawcy zostanie zakończona w terminie 1 miesiąca od terminu otwarcia ofert. Natomiast termin realizacji Części 1 oraz Części 2 wynosi 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Ze względu na to, że planowany termin zakończenia prac jak i wnioskowany termin zakończenia prac są zbieżne, Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Dla obu nawierzchni z trawy syntetycznej na boiska typu Orlik Zamawiający wymaga trawy o monofilowych włóknach prostych - włókno A – polietylenowe o grubości min 360 mikronów, oraz włókno B teksturyzowanego – polietylenowe o grubości włókna min 320 mikronów. Włókno proste jest włóknem głównym w tej trawie i standardowo ma grubość min. 360mikronów. Zwracamy uwagę, że włókno teksturyzowane jest włóknem pomocniczym/ dolnym, które odpowiada m.in. za utrzymaniem wypełnienia przed przemieszczaniem się. Włókno teksturyzowane jest poddawane skręceniu, dlatego też musi ono być cieńsze i delikatniejsze. Standardowo włókno teksturyzowane ma grubość min. 160mikronów.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie grubości włókna teksturyzowanego (włókna B) na poziomie min. 160mikronów, z zastrzeżeniem, że grubość włókna prostego (włókno A) pozostaje bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w SWZ dla Części 1 i Części 2 dotyczących parametrów sztucznej trawy w zakresie grubości włókna teksturyzowanego (włókno B) określając minimalną grubość tego włókna na poziomie 200 mikronów.

Pytanie nr 3

Wśród dokumentów dla trawy Zamawiający wymaga przedstawienie „raport z badań trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN-15306”. Nadmieniamy, iż powyższy dokument nie precyzuje jaka ilość cykli i jaką maszyną ma być



wykonywana. Ilość cykli uzależniona jest od maszyny jaką jest wykonywana. Dostępne są dwie maszyny do wykonywania badań na cykle: Lisport i Lisport XL.

Zatem prosimy o doprecyzowanie powyższego badania i zmianę zapisu na poniższy:

„Raport z badań testu Lisport XL wykonany przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA na min 20.000 cykli dla oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony na maszynie Lisport XL lub Raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez Fifa laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” . Dopuszcza się badania dla innego modelu trawy wykonanej z dokładnie tego samego rodzaju włókna co oferowana nawierzchnia.”

Odpowiedź:

Ze względu na bardzo intensywne użytkowanie obiektu Zamawiający zmienia dla Części 1 i Części 2 zapis dotyczący przedłożenia wraz z ofertą dokumentu z raportu z badań trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN-15306. Nowy zapis otrzymuje brzmienie:

„raport z badań testu Lisport na min. 500.000 cykli dla włókna prostego trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN-15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”.

Z up. Burmistrza Miasta Ząbki


Arkadiusz Potwierza
Z-ca Burmistrza