



GMINA GAĆ
pow. przeworski
woj. podkarpackie

RGO.271.10.2023.JS

Gać, dnia 06.07.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), pn.: „**Modernizacja boisk sportowych: piłkarskiego i wielofunkcyjnego w miejscowości Gać, gmina Gać**”

Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: RGO.271.10.2023.JS

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 2023/BZP 00276227 z dnia 2023-06-26

**Do zamieszczenia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 29.06.2023 r.

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga do zasypu sztucznej trawy piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu (pojawiają się rozbieżności w dokumentacji przetargowej, gdzie wymagany jest granulatu SBR).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do zasypu sztucznej trawy wymaga piasku kwarcowego i granulatu EPDM z recyklingu.

Zmianie ulega treść SWZ:

- ***Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia***
- ***Załącznik nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego***
- ***Załącznik nr 10 do SWZ – przedmiar robót***

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o dwóch rodzajach włókna o grubości 440 oraz 490 mikronów i kształcie diamentowym wzmocnionym rdzeniem, z wytrzymałością na wrywanie pęczka po starzeniu min. 52N i wagą całkowitą nawierzchni min. 3080g/m²? Wszystkie pozostałe parametry proponowana nawierzchnia ma powyżej wymagań Zamawiającego, więc może być potraktowana jako równoważna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wymaga grubości włókna na poziomie min. 360 mikronów. Istniejący w SWZ zapis 3600 mikronów to oczywista omyłka pisarska. W zakresie pozostałych parametrów zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Zmianie ulega treść SWZ: Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający będzie wymagał przed podpisaniem umowy komplet podstawowych dokumentów potwierdzających parametry sztucznej trawy według zestawienia poniżej:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM;
- c) Posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);
- d) Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- e) Atest PZH na wypełnienie EPDM;
- f) Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- g) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- h) Certyfikat min. FIFA Quality dla oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumenty potwierdzające parametry sztucznej trawy nie będą wymagane przed podpisaniem umowy. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ w zakresie dokumentacji powykonawczej.