

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2640G Krojanty – Pawłowo. Zadanie jest realizowane przy dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. Zamawiający specyfikując parametr przekruszenia C100/0 i parametr odporności na rozdrabnianie  $LA \leq 15$  wyeliminował dostępne na rynku mieszanki kruszywa, ponieważ najlepsze uzyskiwane kategorie tych parametrów to C90/3 i  $LA \leq 25$ . Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010?

Ad1) Zamawiający nie dopuszcza.

2. Projekt techniczny i SST wskazują dla omawianej inwestycji kategorię ruchu KR 1-2. W przedmiarze dla zjazdów publicznych i na pola kategoria ruchu określona jest na KR 3-4. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu KR 1-2 również dla zjazdów.

Ad2) Dopuszcza się zastosowanie KR 1/2 dla zjazdów.

3. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

Ad3) Nie wymaga.

4. Prosimy o informację czy do regulacji urządzeń należy wykorzystać nowy materiał?

Ad4) Należy wykorzystać nowy materiał.

5. Prosimy o informację co należy zrobić z materiałami z rozbiórek? Czy Zamawiający wymaga paletyzacji materiałów.

Ad) 5 Należy paletyzować materiał – przekazać sołectwu.

6. Zgodnie z pozycją 12 d.1. 1 przedmiaru należy wykonać rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. Czy w związku z tym przewidziany jest montaż nowego ogrodzenia? Jeśli tak prosimy o wskazanie długości ogrodzenia i materiałów.

Ad 6) Do odtworzenia ogrodzenie na nieruchomości 182/94 o długości 16m. W ramach odtworzenia należy wykonać fundament o wymiarach szerokość: 35cm, głębokość 100cm. Elementy stalowe: furtka oraz przęsła należy odzyskać oraz wbudować w nowe ogrodzenie. Pozostałe elementy jak słupy, cokolik wykonać z cegły klinkierowej w kolorze żółtym zgodnie z załączoną fotografią.

7. Do dokumentów przetargowych został załączony przedmiar dot. wykonania remontu cząstkowego, w którym nie ma pozycji dot. remontu emulsją asfaltową i grysami twardymi. W ww. przedmiarze wyszczególniono pozycje dot. podbudowy i stabilizacji. Prosimy o doprecyzowanie zakresu remontu cząstkowego.

Ad7) Remont dotyczy rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni w ilości podanej w przedmiarze „Remont cząstkowy” – warstwy nawierzchni pozostają bez zmian.

8. Zgodnie z pozycją 92 d.1. 15 przedmiaru należy dokonać przestawienia kapliczki. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje kompletem wymaganych dokumentów i pozwoleń na takie działania. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie wymiarów kapliczki i określenia warunków jej przestawienia.

Ad8) Kapliczka zlokalizowana jest w km 1+060 str L, kapliczkę stanowi drewniany krzyż o wymiarach 3,0x1,5m. Krzyż należy przenieść w miejsce wskazane na PZT po przeniesieniu wykonać podest – obramówkę krzyża z kostki betonowej w konstrukcji jak dla chodnika o wymiarach 2,0m x 1,5m

9. Prosimy o załączenie przekroju ściany oporowej typu L o której mowa w pozycji 91 d.1. 15 przedmiaru branży drogowej.

Ad9) Do wyceny należy ująć mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L. Mury oporowe należy wykonać na ławie betonowej z betonu C8/10 o gr. 15cm, oraz ławie żwirowej o gr. 15cm. Na zasypkę zastosować materiał o współczynniku wodoprzepuszczalności  $k \geq 8 \text{ m/d}$ . Bezwzględnie należy wykonać spoinowanie segmentów muru, spoiny pionowe od strony gruntu uszczelnić za pomocą pasków papy termozgrzewalnej na osnowie z włókny poliestrowej o szerokości min. 30cm (zakład poza krawędź muru na ok. 15cm). Od zewnętrznej (widocznej strony) należy zastosować taśmę dylatacyjną np. typu Tricosal FA 50/2/3.

Wymiary L:

1,8m – 41m

1,5m – 136m

**STAROSTA**  
  
**Marek Szczepański**

**Załączniki nr 1 - zdjęcia ogrodzenie**

Otrzymują:

1. Strona internetowa postępowania: [https://platformazakupowa.pl/sp\\_chojnice/aukcje](https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje)
2. a/a