



- LEGENDA:
- ZŁĄCZE PROBIERCZE ISTNIEJĄCE
 - PODSTAWA BETONOWA GUMOWA ISTNIEJĄCA
 - MASZT ODGROMOWY ISTNIEJĄCY

- ZAKRES PRAC JAKI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ OBEJMUJĄCY INSTALACJĘ ODGROMOWĄ
1. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE BUDYNKU GŁÓWNEGO (WYSTAWIENNICZEGO) NALEŻY PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH GRUBOŚCIENNYCH PCV 22 W WARSTWIE WELNY MINERALNEJ
 2. NALEŻY WYKONAĆ NAPRAWY WSZYSTKIE USZKODZEŃ (np. ZERWANIE MOCOWAŃ NAPRĘŻEŃ)
 3. WYMIENIĆ NALEŻY WSZYSTKIE ZŁĄCZA, KTÓRE NALEŻY PRZESMAROWAĆ I ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ
 4. ZŁĄCZA KONTROLNE ZK INSTALOWAĆ WE WNEKACH ZAMYKANYCH DRZWIČKAMI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D2x3 NA WYSOKOŚCI 0,3m NAD TERENEM

- UWAGA:
1. Zwody poziome i pionowe wykonać drutem DFe/ZnØ8mm – (naprawa)
 2. Instalację odgromową wykonać metodą naprężenia – (naprawa)
 3. Zwody pionowe prowadzić w rurach ochronnych grubościennych PCW-22 p.t. w pasie z wełny mineralnej
 4. Do instalacji odgromowej wykorzystać zbrojenia ław fundamentowych
 5. Złącza kontrolne ZK instalować we wnękach zamykanych drzwiczkami z tworzywa D3x2 na wysokości 0,3m nad terenem
 6. Uziom otokowy istniejący – bez zmiany w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wykonać nowy
 7. Do uziomu fundamentowego połączyć galwanicznie GSW, przyłączyć przewodzące mediów, konstrukcje przewodzące,
 8. Instalację odgromową wykonać zgodnie z normą PN-ICE 61024-1 i PN/E-05003/2-4

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART. 116, 117, 118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I WARUNKACH POKREWNYCH. (DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z 1994 R.)

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZASTRZEŻONE
ALL RIGHTS FOR THIS PROJECT RESERVED

Firma/firm:	PROOBIEKT		
	85-360 Bydgoszcz, ul. Pałówek 12c/2 TEL. 608462713 NIP 953-191-26-26		
Objekt:	Przebudowa i remont budynków Galerii Miejskiej BWA		
Lokalizacja:	Bydgoszcz ul. Gdańska 20 dz. ew. 25/2, 26/1 obr. 130		
Inwestor:	Miasto Bydgoszcz ul. Jezuitcka 1 85-102 Bydgoszcz		
Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Część branżowa:	ARCHITEKTURA		
Projektant:	mgr inż. arch. Krzysztof Faleńczyk nr upr. KPOKK IA 25/2005 spec. architektoniczna bez ograniczeń		
Sprawdzający:			
Tytuł rysunku:	RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA	skala: 1:100 data: 30.03.2020 data aktualizacji:	nr rys.: A5