

GMINA CHEŁMŻA
ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

OSO.271.19.2023

Strona prowadzonego postępowania

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
Przebudowa dróg w miejscowości Pluskowęsy, Witkowo, Brąchnówko

- I. Gmina Chełmża – zwana dalej „Zamawiającym” – informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm., zwanej dalej „PZP”) Wykonawca w dniu 20.11.2023 r. zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”). W związku z powyższym działając na podstawie art. 284 ust. 6 PZP, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o podanie jego konstrukcji, ilości oraz lokalizację.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 1 dot. części – zadanie nr 1, części- zadanie nr 2 i części- zadanie nr 3 :

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego przy wykonaniu w/w dróg objętych przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 2:

Dokumentacja nie wskazuje kategorii ruchu (KR) dla omawianej inwestycji – zadania nr 1.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2 dot. części – zadanie nr 1

Na wszystkich odcinkach dróg objętych zamówieniem należy uwzględnić konstrukcję drogi o kategorii ruchu KR 1.

Cd. Pytania nr 2

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla warstw mieszanek mineralno-asfaltowych. Dotyczy wszystkich zadań.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 2 dot. dot. części – zadanie nr 1, części- zadanie nr 2 i części- zadanie nr 3 :

Na wszystkich odcinkach dróg objętych zamówieniem należy uwzględnić konstrukcję drogi o kategorii ruchu KR 1.

Pytanie nr 3:

Dokumentacja nie wskazuje uziarnienia dla warstwy ścieralnej. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia dla warstwy ścieralnej we wszystkich zadaniach.

Odpowiedź Zamawiającego na Pytanie nr 3 dot. części – zadanie nr 1, części- zadanie nr 2 i części- zadanie nr 3 :

Na wszystkich odcinkach dróg objętych zamówieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy użyć mieszanki AC11S.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

*Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta*

Otrzymują:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w formie „Komunikatu publicznego”
za pośrednictwem platformazakupowa.pl

Sprawę prowadzi:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
tel. 56 675 60 76 wew. 43

Niniejsza treść stanowi odwzorowanie dokumentu, którego oryginał znajduje się w aktach sprawy.